

Iława, dnia 06.08.2024 r.

D11.260.26.2024

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Remont odcinka drogi powiatowej nr 1188N Kupin – Wólka Majdańska**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „**Remont odcinka drogi powiatowej nr 1188N Kupin – Wólka Majdańska**” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 1

Prosimy o informację, czy na remontowanym odcinku drogi powiatowej nr 1188N należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający nie wymaga zastabilizowania granic pasa drogowego.

Zapytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje przebudowy, demontażu czy zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego i sieci napowietrznych w ramach przedmiotu zamówienia, a jeżeli przewiduje to prosimy o określenie zakresu robót i przekazanie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zamawiający nie przewiduje przebudowy, demontażu czy zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego i sieci napowietrznych w ramach przedmiotu zamówienia

Zapytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Wymagane prawem uzgodnienia załączone zostały do postępowania.

Zapytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach remontu odcinka drogi powiatowej nr 1188N należy ustawić stałe oznakowanie na odcinku drogi powiatowej nr 1188N Kupin – Wólka Majdańska o długości 12 501,00 mb zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do poz. 19 załączonego przedmiaru.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

W ramach remontu odcinka drogi powiatowej nr 1188N Kupin – Wólka Majdańska należy ustawić stałe oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do poz. 19 załączonego przedmiaru.

Zapytanie nr 5

Zgodnie z §5 SWZ: „Zaprojektowano remont istniejącej jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z remontem istniejących dwóch przepustów pod drogą”. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie lokalizacji przepustów do remontu oraz załączenie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Remont istniejących przepustów w km 0+673, km 0+914 wykonać zgodnie z pozycjami nr 3,4,5,6 przedmiaru robót.

Zapytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie przekroju konstrukcyjnego przez zabruk kamienny z krawężnikiem.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

W załączeniu przekrój konstrukcyjny.

Zapytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie wymiarów krawężnika betonowego, który należy wbudować w ramach wykonania zabruków kamiennych z krawężnikiem.

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Wymiary krawężnika betonowego zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym.

Zapytanie nr 8

SST D-03.01.03. pkt. 5.3.2.: „Zasyпка przepustu (...) powinna być wykonana mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm”. Zgodnie z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że ławy fundamentowe żwirowe oraz zasypanie przepustu należy wykonać z mieszanki kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Ławy fundamentowe żwirowe oraz zasypanie przepustu należy wykonać zgodnie z zapisami SST D-03.01.03.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**

*Z-ca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie
Agnieszka Chomka
/podpis elektroniczny/*