

UG.271.06.2023.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w Troszynie**

Zamawiający: Gmina Troszyn, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 1

Zamawiający opisał parametry sztucznej trawy wraz z kompletem dokumentów w sposób bardzo rygorystyczny. Jeżeli Zamawiający dokona rzetelnej analizy, to dojdzie do wniosku, że w obecnej chwili ograniczył postępowanie przetargowe, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych. Mamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy.

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o zbliżonych do wymaganych parametrach:

- Ilość pęczków: min. 9 500 /m²
- Ilość włókien: min. 114 000/m²
- Wysokość włókna: min. 60 mm
- Waga całkowita: min. 3 000 gr/m²
- Waga włókna: min. 2 100 gr/m²
- Grubość włókna: min. 440 (szerokość 1.1mm) i 490 mikronów (szerokość 1.4mm)
- Dtex: min. 15 600 dtex
- Wytrzymałość klejenia łączonego: min. 150 N/100 mm
- Wytrzymałość na wrywanie pęczka: min. 52 N
- Przepuszczalność wody/przez system: min. 3 000 mm/h
- Typ trawy: monofilowa
- Rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana
- Spód trawy: lateks

- Włókno wzmocnione rdzeniem zapewniającym stabilizację włókna
- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulaty EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

Czy w celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje system sztucznej trawy zachodniego producenta o parametrach powyżej, który może być potraktowany jako równoważny?

Pytanie 2

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym wnosimy o korektę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby renomowanego producenta sztucznej trawy. Zamawiający określa parametry trawy syntetycznej na boisko sportowe w sposób bardzo rygorystyczny i szczegółowy wskazujący na jednego konkretnego producenta. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Wnosimy o korektę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta nawierzchni syntetycznych, a nie nawierzchni produkowanej wyłącznie przez jedną firmę. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego Producenta, który ogranicza dostępność tego produktu lub zawyża ceny działając na szkodę Zamawiającego.

W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy o poniższych parametrach, jako rozwiązania równoważnego:

a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,

b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), o przekroju diamentu, wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość.

c) wysokość włókna: 60 mm

d) grubość włókna: min. 370 μm ,

e) ciężar włókna – Dtex: min. 14 750,

f) waga pojedynczego włókna: min. 2000 g/m²

g) ilość pęczków: min. 10 000 /m²

h) ilość włókien: min. 145 000 /m²

i) waga całkowita trawy: min. 3100 g/m²

j) przepuszczalność wody dla kompletnego systemu: min 2000 mm/h

k) wytrzymałość łączenia klejonego: po starzeniu: min 155N/ 100mm,

l) wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min 80N postarzone

m) podkład trawy: poliuretanowy

n) wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu

Dokumenty na potwierdzenie najwyższej jakości oferowanej nawierzchni:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO.

b) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium posiadające odpowiednią akredytację.

c) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta

d) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)

e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. Oba testy mają dopuszczać zastosowanie materiałów pod balonem pneumatycznym.

f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

g) raport z badań testu Lisport na min 200 000 cykli dla włókna monofilowego oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z normą EN 1506 "Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie" potwierdzający, że nawierzchnia po min. 150 000 cyklach nie wykazuje poważnych uszkodzeń. Badanie musi być przeprowadzone przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

h) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

i) Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny).

Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź 1 i 2

Mając na uwadze wybór oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, a następnie zastosowanie materiałów innych niż opisane w SWZ pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych i zgodnych z wytycznymi wskazanymi w FIFA Quality Programme for Football Turf.

Należy stosować trawę syntetyczną oraz podkłady o parametrach nie gorszych niż te wskazane w normie PN-EN 15330 -1 oraz PN-EN 15306.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych należy dostarczyć dokumenty wymagane w opisie zamówienia:

- 1) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- 2) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

- 3) kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu w kolorze szarym poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- 4) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia;
- 5) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni
- 6) Aktualny certyfikat FIFA PREFERRED PRODUCER LUB FIFA LICENCEE PRODUCER
- 7) Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z raportem z badań potwierdzającym zgodność jego parametrów z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf. Nie dopuszcza się granulatu SBR.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski