

Załącznik nr 3

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAKRES PRAC

usługa okresowego przeglądu technicznego urządzeń UPS zgodnego z wymaganiami producenta, obejmującego:

1. właściwy przegląd techniczny urządzeń, diagnostykę, konserwację;
2. wymianę zestawów akumulatorowych, kalibrację i testy urządzeń;
3. odbiór zużytych akumulatorów do utylizacji.

Wynik przeprowadzonego przeglądu powinien zostać udokumentowany w postaci raportu technicznego (z ewentualnym protokołem zaleceń i wymagań serwisowych) wraz z informacją o dopuszczeniu urządzeń do dalszej eksploatacji.

Lista urządzeń UPS przeznaczonych do okresowego przeglądu technicznego:

L.p.	Nazwa urządzenia UPS	Numer seryjny	Lokalizacja. Warszawa
1	NETYS PR 1700 NPR-1700-RT	8027122515320	ul. Skoczylasa 4
2	SUA1500RMI2U	AS0713132639	ul. Skoczylasa 4
3	DLA1500RMI2U	AS0730131367	ul. Skoczylasa 4
4	DLA1500RMI2U	AS0730130949	ul. Skoczylasa 4
5	SUA1500RMI2U	AS0312112233	ul. Skoczylasa 4
6	DLA1500RMI2U	AS0730130946	ul. Skoczylasa 4
7	SURTD2000XLI	QS1428141377	ul. Skoczylasa 4
8	SUA750XLI	AS0519223724	ul. Skoczylasa 4
9	SUA750XLI	AS0519223745	ul. Skoczylasa 4
10	SUA750RMI2U	AS0829331195	ul. Skoczylasa 4
11	SURTD3000XLIX322	QS1432271443	ul. Jagiellońska 26
12	SURTD3000XLIX322	QS1432271429	ul. Jagiellońska 26