



ISTNIEJĄCA POMPOWNIA WÓD POPŁUCZNYCH
PRZEKRÓJ A-A



1. Pompa: Q=60m³/h
H=4,7m
Sposób montażu wg producenta
2. Zwężka DN125/60
3. Rura DN125 stal nierdzewna 1.4404

RZUT



Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r. WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE						
KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. 00-680 WARSZAWA, UL. ŻURAWIA 45, fax+48 22 756 50 33, tel: +48 22 756 52 20 http://www/krevox.com e-mail: krevox@krevox.pl						
INWESTOR	MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBÓRSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "EKOWIK" SP. Z O.O. UL. DROGA CHŁAPOWSKA 21, 84-120 WŁADYSŁAWOWO					
OBIEKT	BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU OCSZCZĄCANIA POPŁUCZNY, URZĄDZENIABUDOWLANYCH: PODZIEMNY ZBIORNIK POMPOWNI WÓD POPŁUCZNYCH, PLAC POSTOJOWY I UTWARDZENIA WRAZ Z INSTALACJAMI, REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WŁADYSŁAWOWIE – CETNIEWIE					
ADRES BUDOWY	DZIELNICA CETNIEWO, WŁADYSŁAWOWO, DZ. NR. 21/1, 65/1					
TYTUŁ RYSUNKU	Pompownia wód popłucznych - modernizacja					
PROJEKT TECHNICZNY TOM II – TECHNOLOGIA	DATA PROJEKTU	29.03.2022	SKALA RYSUNKU	1:50	PODPISY	NR RYSUNKU
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Adam Jachowski upr. bud. MAZ/0054/PWOS/03 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych					DATA WYKONANIA 29.03.2022
OPRACOWAŁA	mgr inż. Karolina Sztyburska					