

Grudziądz, dnia 04.04.2024 r.

ZDM.ZP.261.2.9.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **DOSTAWA I MONTAŻ TRAFOSTACJI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWY MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ HANDLU HURTOWEGO**

I Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) wyjaśniam co następuje:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę transformatora olejowego na transformator suchy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy kontenerowa stacja musi być wykonana w obudowie betonowej? Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie, np. obudowę metalową.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania.

Dyrektor

/-/ Sylwia Łazarczyk

Opr. Jarosław Lewandowski /Agnieszka Sudziarska