

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na jednorazową dostawę armatury wodociągowej.

Oferowane produkty w części II winny być jednego producenta.

Część II – Rury PE, nasuwki.

1. Rura polietylenowa PE100 RC, SDR11, PN 16, Ø 125/11,4 mm,	-	624 mb,^{*)}
2. Rura polietylenowa PE100, SDR11, PN 16, Ø 63/5,8 mm	–	3 mb,
3. Rura polietylenowa PE100, SDR11, PN 16, Ø 50/4,6 mm	–	70 mb,
4. Rura polietylenowa PE100, SDR11, PN 16, Ø 40/3,7 mm	–	5 mb,
5. Nasuwka dwukielichowa PVC Ø 110 mm wodociągowa	–	2 szt.
6. Nasuwka dwukielichowa PVC Ø 90 mm wodociągowa	–	2 szt.

Wymagania techniczne dotyczące rur PE100RC (poz. 1):

1. Rury w odcinkach 12 mb;
2. materiał: polietylen PE100 RC, SDR 11, dwuwarstwowe;
3. ciśnienie: PN 16;
4. oznakowanie trwałe na rurach: klasa surowca, typoszereg, ciśnienie, nazwa producenta, nominalna średnica zewnętrzna i grubość ścianki, zastosowanie/przeznaczenie rury, data produkcji, znak budowlany B;
5. data produkcji: max. 6 miesięcy od daty dostawy;
6. gwarancja 36 miesięcy;
7. ^{*)} miejsce dostawy – msc. Tumlin –Dąbrówka lub Tumlin – Osowa gmina Zagnańsk.

Wymagania techniczne dotyczące rur PE100 (poz. 2-4):

1. materiał: polietylen PE100, SDR 11, dwuwarstwowe;
2. ciśnienie: PN 16;
3. oznakowanie trwałe na rurach: klasa surowca, typoszereg, ciśnienie, nazwa producenta, nominalna średnica zewnętrzna i grubość ścianki, zastosowanie/przeznaczenie rury, data produkcji, znak budowlany B;
4. data produkcji: max. 6 miesięcy od daty dostawy;
5. gwarancja 36 miesięcy;

Wymagania techniczne dotyczące nasuwek PVC (poz. 5, 6):

1. materiał - niezmiękczonej polichlorek winylu PVC-U;
2. wytrzymałość na ciśnienie min. PN 10;
3. rura o połączeniu kielichowym z jednej strony, z drugiej boki koniec wraz z uszczelką, nasuwka zakończona dwustronnie połączeniem kielichowym z kompletem uszczelek;

4. uszczelka wargowa wykonana z EPDM;
5. trwałe oznakowanie: data produkcji, producent, średnica, ciśnienie, zastosowanie;
6. data produkcji: max. 6 miesięcy od daty dostawy;
7. gwarancja 36 miesięcy;

Handwritten signature and a circular stamp.