

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na jednorazową dostawę armatury wodociągowej.

Część VIII – Materiały pomocnicze:

1. Rura osłonowa dwudzielna PE typ AROTA Ø 160mm	–	3 mb
2. Rura osłonowa dwudzielna PE typ AROTA Ø 110mm	–	2 mb
3. Rura osłonowa dwudzielna PE typ AROTA Ø 50mm	–	3 mb
4. Taśma antykorozyjna typu DENSO	–	25 szt.
5. Taśma antykorozyjna typu DENSO do rur PE	–	39 szt.
6. Taśma do oznaczania wodociągu – niebieska z wkładką metalową L-100 mb, szer. 30 cm	–	8 szt.
7. Taśma ostrzegawcza czerwono - biała	–	16 szt.
8. Znak bezpieczeństwa przestrzenny – oznaczenie hydrantu (3D); znak + słupek	–	7 kpl.
9. Rura osłonowa stalowa 108 x 3,2 mm	–	4 mb
10. Pasta/środek smarująca do montażu uszczelek w kielichach	–	5 szt.
11. Manszeta typ „N” 125 x 200 prod. INTEGRA	–	6 kpl.
12. Manszeta typ „N” 200 x 300 prod. INTEGRA	–	6 kpl.
13. Manszeta typ „N” 40 x 100 prod. INTEGRA	–	2 kpl.
14. Płozy z rolkami typ L na rurę PE, Ø125 mm, h-24 mm, prod. INTEGRA (rura osłonowa 219,1 x 7,1)	–	9 kpl.

Wymagania techniczne dotyczące taśmy antykorozyjnej do PE - poz. 4:

1. taśma antykorozyjna do bezpośredniego izolowania, elastyczna;
2. wykonana z tkaniny nasyczonej masą impregnacijną i zawinięta w folię;
3. standardowy wymiar taśmy 20 cm x 10 m ± 2 cm;
4. Atest higieniczny PZH HK/B/1800/012009,

Wymagania techniczne dotyczące taśmy ostrzegawczej - poz. 7:

1. taśma wykonana z foli polietylenowej min 50 mikronów;
2. odporna na starzenie i promienie UV;
3. taśma dwukolorowa – białoczerwona, dwustronna;
4. wymiar taśmy 7cm (± 1,5 cm) x 100m;

Wymagania techniczne dotyczące pasty poślizgowej (poz.10):

1. zastosowanie do wody pitnej, oferowane produkty muszą posiadać atest PZH,
2. mrozoodporna do - 20°C
3. data produkcji: max 12 miesięcy od daty dostawy;
4. pasta w opakowaniach 500 g zamykanych.