

Dopiewo, dnia 04.04.2024 r.

ROA.271.8.2024

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dąbrówka – budowa drogi wewnętrznej na dz. 97/12”

1. Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, przekazujemy poniższe wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1:**

W związku z tym, że nikt z wiodących producentów systemów kanalizacyjnych z PCV nie produkuje studni PCV 425 z dolotami (w rurze wznoszącej) na rurę PCV 315 - katalogi w załączeniu proszę o: zmianę rury przesyłowej dochodzącej do studni St1 i St2 na rurę PCV 200, lub o wskazanie producentów- którzy produkują studnie osadnikowe DN 425 z dolotami PCV 315.”

**Odpowiedź:**

Wyjaśniając wątpliwości, Zamawiający wskazuje, że wprowadzenie rury kanalizacyjnej 315 do trzonu studzienki wpustowej 425 wykonać należy w trakcie realizacji „in situ” w szczelnym połączeniu.

W realizacji należy wykorzystać asortyment dostępny na rynku, zgodny z parametrami określonymi w SST KD 04. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rury dochodzącej z DN315 na DN200.

Wójt Gminy Dopiewo  
*dr Paweł Przepióra*