



Zmiana nr 1 do SWZ

w przetargu pn.

Dostawa i montaż groty solnej w budynku pływalni krytej Delfin w Połańcu

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SWZ w w/w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

Zadane pytanie:

1. Szanowni Państwo,

W związku z wykluczającymi się użytymi określeniami dotyczącymi wytworzenia aerozolu proszę o wyjaśnienie jakie urządzenie należy zastosować.

Stosujecie Państwo nazewnictwo "suchy aerozol solny" oraz "urządzenie do rozpylania pary z solanką".

Wyjaśniając terminologię:

Suchy aerozol solny powstaje poprzez mechaniczne rozdrobnienie kryształów soli warzonej.

Aerozol solankowy powstaje poprzez rozpylenie roztworu solanki czyli wody z rozpuszczoną solą w ilości kilku procent.

Nie ma możliwości wytworzenia suchego aerozolu solnego z wody z sola czyli z solanki.

Inhalacje solankowe można wykonywać jako indywidualne z użyciem nebulizatora lub w przestrzeni otwartej. W pomieszczeniach zamkniętych nie wolno stosować inhalacji solankowych grupowych, ponieważ może dochodzić do zakażeń drogą kropelkową wśród uczestników inhalacji.

W inhalatoriach zamkniętych dla grupowych inhalacji stosuje się suchy aerozol solny wytwarzany przez halogenerator, który rozdrabnia suchą sól warzoną o wysokiej czystości chemicznej NaCl na cząstki o wielkości 1-5µm.

Współpracujemy w kwestiach merytorycznych dotyczących haloterapii ze Stowarzyszeniem Haloterapia Polska, uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałami na ich stronie oraz o doprecyzowanie specyfikacji urządzenia do wytwarzania aerozolu.

<https://www.haloterapia.info/zabiegi/inhalacje-suchym-aerozolem-solnym/>

Proszę o potwierdzenie zapoznania się z powyższą treścią i odpowiedź na zadane pytania zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U.poz.2021 poz 1129).

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis techniczny groty solnej, w części pn.: **"Postument z urządzeniem do inhalacji solankowej"** poprzez usunięcie z opisu słowa „suchego”, co precyzuje część opisową urządzenia na służące do rozpylania pary z solanką.



URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC

Zmieniony załącznik „opis techniczny groty solnej” w załączeniu.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 13.10.2020r. godz. 10:00, otwarcie ofert w dniu 13.10.2020r. godz. 10:30.

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymują brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.11.2021r.”

Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

„1. Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2021r. o godz. 10:00.”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2021r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.”

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Burmistrz

Jacek Tarnowski

Sporządził: Rafał Kiliański
Inspektor ds. zamówień publicznych
Tel. 15 8650-084