



Koło, dnia 29.11.2022r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole**

PO.ZUZ.3.4210.304.2022.JSo

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 3, 4 i 8, art. 403, art. 407, art. 408 oraz, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.09.2022 r. (data wpływu 07.09.2022 r.) uzupełnionego i skorygowanego pismem z dnia 10.10.2022 r. (data wpływu 11.10.2022 r.), złożonego przez Gminę Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, reprezentowaną przez pełnomocnika

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
orzeka**

I. Udzielić Gminie Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec w ramach zadania: „Przebudowa drogi nr G035P Grodziec – Stare Grądy” pozwolenia wodnoprawnego na:

1) przebudowę urządzeń wodnych:

– rowów drogowych polegającą na pogłębieniu dna rowu i wyprofilowaniu skarp wraz z przebudową i budową przepustów:

Rów RD-1						
km drogi	Numer działki	współrzędne		Projektowana rzędna dna [m]	uwagi	Długość przepustu [m]
		Y	X			
0+018,31	nr 1278 obręb Grodziec	6504063,41	5766559,82	101,10	rów otwarty	
0+042,62		6504085,39	5766549,42	101,16	przepust PVC Ø400	8,00
0+050,62		6504092,53	5766545,82	101,18	rów otwarty	
0+096,83		6504134,39	5766525,93	101,27	przepust PVC Ø400	14,00
0+110,83		6504147,04	5766519,95	101,30	rów otwarty	
0+159,84		6504191,34	5766498,98	101,40	przepust PVC Ø400	11,00
0+170,84		6504201,28	5766494,29	101,45	rów otwarty	
0+252,95		6504275,48	5766459,12	101,61	przepust PVC Ø400	11,00
0+263,95		6504285,42	5766454,42	101,65	rów otwarty	
0+287,33		6504306,55	5766444,42	101,70	rów otwarty	
0+305,54		6504323,00	5766436,58	101,69	przepust PVC Ø400	19,00
0+324,54		6504340,18	5766428,45	101,53	rów otwarty	
0+368,39		6504379,30	5766409,64	101,31	przepust PVC Ø400	8,00
0+376,39		6504387,02	5766406,23	101,28	rów otwarty	
0+381,70		6504391,79	5766403,91	101,26	przepust PVC Ø400	11,00
0+392,70		6504401,74	5766399,21	101,20	rów otwarty	
0+411,17		6504418,45	5766391,33	101,13	przepust PVC Ø400	11,00
0+422,17		6504428,40	5766386,63	101,07	rów otwarty	
0+436,87		6504441,70	5766380,38	100,99	przepust PVC Ø400	9,26
0+445,90		6504450,61	5766377,84	100,96		

Rów RD-2							
km drogi	Numer działki	współrzędne		Projektowana rzędna dna	uwagi	Długość przepustu [m]	strona
		Y	X				
0+449,86	nr 1278 obręb Grodziec	6504453,59	5766375,13	101,10	rów otwarty		prawa
0+473,40		6504474,90	5766365,15	101,04	przepust PVC Ø400	11,00	
0+484,40		6504484,85	5766360,47	101,01	rów otwarty		
0+507,60		6504505,84	5766350,57	100,95	przepust PVC Ø400	12,00	
0+519,60		6504516,70	5766345,45	100,92	rów otwarty		
0+541,47		6504536,49	5766336,14	100,86	przepust PVC Ø400	11,00	
0+552,47		6504546,44	5766331,45	100,83	rów otwarty		
0+733,18		6504709,90	5766254,41	100,36	przepust PVC Ø400	9,00	
0+742,18		6504718,03	5766250,55	100,34	rów otwarty		
0+776,63		6504749,14	5766235,76	100,25	przepust PVC Ø400	8,00	
0+784,63		6504756,38	5766232,34	100,23	rów otwarty		
0+796,00		6504766,60	5766227,36	100,20	przepust PVC Ø400	8,00	
0+804,00		6504773,83	5766223,94	100,18	rów otwarty		
0+807,57		6504777,03	5766222,35	100,17	przepust PVC Ø400	8,00	
0+815,57		6504784,26	5766218,94	100,15	rów otwarty		
0+864,44		6504829,26	5766197,21	100,02	przepust PVC Ø400	8,00	
0+870,65		6504836,53	5766193,90	100,00	rów otwarty		
-		6504847,93	5766188,30	99,96	przepust PVC Ø400	13,50	
-		6504860,16	5766182,69	99,92	rów otwarty		
-		6504861,53	5766182,07	99,90			
Rów RD-3							
km drogi	Numer działki	współrzędne		Projektowana rzędna dna	uwagi	Długość przepustu [m]	strona
		Y	X				
1+159,97	nr 851 obręb Grodziec	6505042,51	5766380,54	99,90	rów otwarty		lewa
1+249,23		6505131,90	5766384,48	99,58	przepust PVC Ø400	8,00	
1+257,23		6505139,90	5766384,78	99,55	rów otwarty		
1+326,00		6505208,05	5766387,01	99,30	rów otwarty		
1+346,71		6505229,32	5766387,82	99,38	przepust PVC Ø400	11,00	
1+357,71		6505240,31	5766388,24	99,42	rów otwarty		
1+409,98		6505292,56	5766389,96	99,63	przepust PVC Ø400	11,00	
1+420,98		6505303,55	5766390,29	99,67	rów otwarty		
1+457,88		6505340,44	5766391,21	99,82	przepust PVC Ø400	9,00	
1+466,88		6505349,43	5766391,55	99,86	rów otwarty		
1+488,16		6505370,70	5766392,31	99,95	przepust PVC Ø400	8,00	
1+496,16		6505378,69	5766392,59	99,98	rów otwarty		
1+510,00		6505392,49	5766393,07	100,04			
Rów RD-4							
km drogi	Numer działki	współrzędne		Projektowana rzędna dna	uwagi	Długość przepustu [m]	strona
		Y	X				
1+182,07	nr 851 obręb Grodziec	6505065,11	5766372,41	99,83	rów otwarty		prawa
1+226,24		6505109,26	5766373,72	99,67	przepust PVC Ø400	11,00	
1+237,24		6505120,26	5766374,09	99,63	rów otwarty		
1+281,92		6505164,91	5766375,59	99,47	przepust PVC Ø400	11,00	
1+292,92		6505175,91	5766375,92	99,43	rów otwarty		

1+312,13		6505195,11	5766376,59	99,36	przepust PVC Ø400	8,00	
1+320,13		6505203,10	5766376,84	99,33	rów otwarty		
1+326,00		6505209,20	5766376,82	99,30	rów otwarty		
1+353,14		6505236,10	5766377,91	99,41	przepust PVC Ø400	11,00	
1+364,14		6505247,09	5766378,26	99,45	rów otwarty		
1+393,82		6505276,75	5766379,29	99,57	przepust PVC Ø400	11,00	
1+404,82		6505287,74	5766379,63	99,61	rów otwarty		
1+417,88		6505300,81	5766380,22	99,66	przepust PVC Ø400	8,00	
1+425,88		6505308,81	5766380,57	99,69	rów otwarty		
1+466,83		6505329,70	5766381,49	99,86	przepust PVC Ø400	8,00	
1+474,83		6505337,71	5766381,80	99,89	rów otwarty		
1+482,18		6505365,04	5766382,69	99,92	przepust PVC Ø400	11,00	
1+493,18		6505376,04	5766383,10	99,96	rów otwarty		
1+518,97		6505401,82	5766383,90	100,06	przepust PVC Ø400	8,00	
1+526,97		6505409,81	5766384,20	100,09	rów otwarty		
1+540,00		6505422,70	5766384,65	100,17			
Rów RD-5							
km drogi	Numer działki	współrzędne		Projektowana rzędna dna	uwagi	Długość przepustu [m]	strona
		Y	X				
2+178,67	nr 851, 2440 obręb Grodziec nr 121, 134, 137 obręb Grądy Stare	6506030,81	5766274,48	100,00	przepust PVC Ø400	9,00	prawa
2+187,65		6506038,97	5766270,69	99,98	rów otwarty		
2+298,74		6506134,70	5766214,47	99,69	przepust PVC Ø400	10,00	
2+308,74		6506143,35	5766209,43	99,66	rów otwarty		
2+330,00		6506161,96	5766198,73	99,60	rów otwarty		
2+380,73		6506205,78	5766173,60	99,90	przepust PVC Ø400	10,00	
2+390,73		6506214,42	5766168,56	99,96	rów otwarty		
2+450,00		6506265,67	5766138,78	100,30	rów otwarty		
2+476,71		6506288,68	5766125,22	100,35	przepust PVC Ø400	10,00	
2+486,71		6506297,29	5766120,14	100,37	rów otwarty		
2+500,00		6506308,85	5766113,57	100,40	rów otwarty		
2+609,22		6506403,24	5766058,57	100,21	przepust PVC Ø400	10,00	
2+619,22		6506411,86	5766053,49	100,19	rów otwarty		
2+663,66		6506450,13	5766030,90	100,11	przepust PVC Ø400	10,00	
2+673,66		6506458,73	5766025,80	100,09	rów otwarty		
2+684,46		6506468,02	5766020,30	100,07	przepust PVC Ø400	10,00	
2+694,46		6506476,63	5766015,21	100,05	rów otwarty		
2+712,29		6506491,97	5766006,13	100,02	przepust PVC Ø400	10,00	
2+722,29		6506500,58	5766001,03	100,00	rów otwarty		
2+731,56		6506508,55	5765996,31	99,98	przepust PVC Ø400	10,00	
2+741,56		6506517,16	5765991,21	99,97	rów otwarty		
2+755,94		6506529,54	5765983,98	99,96	przepust PVC Ø400	7,00	
2+763,00		6506535,66	5765980,37	99,98	rów otwarty		
2+786,38		6506555,36	5765968,55	100,04	przepust PVC Ø400	7,00	
2+793,38		6506561,19	5765964,66	100,06	rów otwarty		
2+966,98		6506706,19	5765869,20	100,52	rów otwarty		
3+013,87		6506747,52	5765845,45	100,64	rów otwarty		
3+063,01		6506793,62	5765826,53	100,77	rów otwarty		

3+078,18		6506808,38	5765822,10	100,81	przepust PVC Ø400	7,00	
3+085,07		6506815,15	5765820,33	100,83	rów otwarty		
3+120,00		6506849,93	5765813,19	100,92	rów otwarty		
3+150,00		6506879,95	5765809,75	101,00	rów otwarty		
3+159,04		6506889,26	5765809,02	100,99	rów otwarty		
3+180,95		6506911,13	5765807,67	100,96	rów otwarty		
3+240,18		6506969,66	5765802,02	100,89	rów otwarty		
3+299,42		6507027,64	5765792,34	100,82	rów otwarty		
3+318,17		6507045,99	5765788,47	100,80	przepust HDPE Ø800	9,00	
3+327,17		6507054,79	5765786,59	100,79	rów otwarty		
3+330,00		6507056,71	5765786,18	100,78			
Rów RD-6							
km drogi	Numer działki	współrzędne		Projektowana rzędna dna	uwagi	Długość przepustu [m]	strona
		Y	X				
3+482,64	nr 192 obręb Grądy Stare	6507207,25	5765754,82	101,40	rów otwarty		lewa
3+564,31		6507233,97	5765677,48	101,70	przepust HDPE Ø400	8,00	
3+572,30		6507236,62	5765669,93	101,73	rów otwarty		
3+641,42		6507258,69	5765604,66	102,00			

- rowów polegającą na przebudowie przepustów pod drogą;

Nr przepus- tu	KM drogi	Projektowana średnica [mm]	Projektowa wany materiał przepustu	Numer działki	Współrzędne				Długość przepustu [m]	Rzędna		Spadek przepustu [%]
					Wlot		Wylot			Wlot	Wylot	
					Y	X	Y	X				
P2	0+445,00	Ø800	HDPE	nr 1278, obręb Grodziec nr 2470 obręb Grodziec PGR	6504450,11	5766375,61	6504452,64	5766386,95	11,60	100,98	100,91	0,6%
P3	0+924,00	Ø800	HDPE	nr 851, 781 obręb Grodziec	6504879,73	5766230,86	6504869,13	5766238,97	13,35	98,99	98,86	1,0%
P4	1+145,00	Ø800	HDPE	nr 851 obręb Grodziec	6505028,46	5766369,96	6505027,75	5766378,83	9,00	99,06	99,01	0,6%
P5	1+326,00	Ø800	HDPE	nr 851 obręb Grodziec	6505209,11	5766377,14	6505208,05	5766387,01	10,00	98,53	98,38	1,5%
P6	2+330,00	Ø800	HDPE	nr 851 obręb Grodziec	6506162,27	5766199,25	6506167,44	5766208,07	10,25	99,12	99,07	0,5%
P7	2+753,00	Ø1000	HDPE	nr 851 obręb Grodziec	6506528,20	5765986,65	6506532,77	5765994,65	9,20	99,81	99,76	0,5%
P8	3+329,00	Ø1000	HDPE	nr 121, 137 obręb Grądy Stare	6507058,69	5765787,10	6507056,70	5765797,44	10,50	100,78	100,63	1,4%
P9	3+480,00	Ø600	HDPE	nr 192 obręb Grądy Stare	6507207,13	5765755,61	6507196,27	5765755,76	10,90	101,09	101,05	0,4%

2. Przebudowa urządzenia wodnego: przepustu łączącego rów przydrożny lewy z prawym:

Nr przepus- tu	KM drogi	Projektowana średnica [mm]	Projektowany materiał przepustu	Numer działki	Współrzędne				Długość przepustu [m]	Rzędna		Spadek przepustu [%]
					Wlot		Wylot			Wlot	Wylot	
					Y	X	Y	X				
P1	0+013,50	Ø400	HDPE	nr 1278 obręb Grodziec	6504063,44	5766559,72	6504059,89	5766574,29	15,00	101,10	101,02	0,5%

II. Ustalić, że:

1. Celem złożonego wniosku jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi nr G035P Grodziec – Stare Grądy”. Planuje się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi poprzez spływy powierzchniowy do rowów przydrożnych.

2. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

W przypadku wystąpienia awarii należy zabezpieczyć miejsce awarii i przystąpić niezwłocznie do jej usunięcia i naprawienia szkód. W celu uniknięcia awarii wnioskodawca zobowiązany jest do konserwacji i utrzymania urządzeń w dobrym stanie technicznym.

III. Zobowiązać inwestora do:

1. Bezwzględного przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.
3. Utrzymywania w należyłym stanie technicznym urządzeń wodnych.
4. Doprowadzenia terenu w miejscu wykonywania prac budowlanych do stanu pierwotnego.
5. Usunięcia ewentualnych szkód i pokrycie strat wynikłych podczas przebudowy urządzeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
 - urządzenia wodne wykonane/przebudowane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane;
 - zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu;
2. Pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie przebudowy urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Odpowiedzialność za treść, oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

V. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek z dnia 07.07.2022 r. uzupełniony pismem z dnia 25.07.2022 r (data wpływu 28.07.2022 r.) złożony przez Zarząd Powiatu Średzkiego ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, reprezentowany przez pełnomocnika.
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu sierpniu 2022 r., zmieniony w miesiącu październiku.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IP.6220.4.2022 wydaną przez Wójta Gminy Grodziec w dniu 27.07.2022 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr G035P Grodziec – Stare Grądy”.
5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.
6. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

VI. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie/przebudowę urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

W dniu 07.09.2022 r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek złożony przez Gminę Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, reprezentowaną przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych: rowów drogowych polegającą na pogłębieniu dna rowu i wyprofilowaniu skarp wraz z przebudową i budową przepustów, przebudowę rowów polegającą na przebudowie przepustów pod drogą oraz na przebudowę urządzenia wodnego - przepustu łączącego dwa rowy przydrożne zlokalizowanego pod koroną drogi w ramach zadania: „Przebudowa drogi nr G035P Grodziec – Stare Grądy”.

Po stwierdzeniu braków w przedłożonej dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 29.09.2022r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków i do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na pismo, w dniu 11.10.2022 r., wnioskodawca uzupełnił braki i złożył wyjaśnienia korygując jednocześnie zakres złożonego wniosku.

Po złożeniu ww. uzupełnień i wyjaśnień wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408 oraz art. 409 ustawy Prawo wodne.

Do wniosku dołączono: uzupełnienia z dnia 10.10.2022 r (data wpływu 11.10.2022 r.) wraz z korektą wniosku, operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu sierpniu 2022 r., opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IP.6220.4.2022 wydaną przez Wójta Gminy Grodziec w dniu 27.07.2022 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr G035P Grodziec – Stare Grądy” oraz inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 11d ust. 4 powyższej ustawy w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych określa art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 16 pkt 65 i art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje charakterystykę przebudowy urządzeń wodnych, ich położenie, oraz podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia. Powyższe informacje określono w pkt I ppkt 1-2 niniejszej decyzji.

Wnioskodawca został zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, utrzymywania w należytych stanie technicznym urządzeń wodnych, doprowadzenia terenu w miejscu wykonywania prac budowlanych do stanu pierwotnego oraz do usunięcia ewentualnych szkód i pokrycia strat wynikłych podczas przebudowy urządzeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Bawół do Czarnej Strugi” i kodzie JCWP PLRW6000231835669 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również

na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd – PLGW600071, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Aktualny stan chemiczny JCWPd określono jako dobry, stan ilościowy jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowana przebudowa urządzeń wodnych nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

W punkcie IV pkt 3 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z powyższym zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód lub lokalizację planowanych do wykonania urządzeń wodnych, robót lub działań.

Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne, nieuregulowany stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e, lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, wydania i doręczenia decyzji wydawanych w tych sprawach oraz zawiadomień o ich wydaniu. Do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - zawiadamianie stron przez publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.4210.304.2022.JSo z dnia 26.10.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3, 4 i ust. 8 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Gminy Grodziec,
- Starostwa Powiatowego w Koninie,

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag

i sprzeciwów.

Podstawę materia lno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DYREKTORA
Wioletta Miodowska
KIEROWNIK

Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. Gmina Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec reprezentowana przez pełnomocnika
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA

Otrzymują do wiadomości:

1. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
2. PGW WP Nadzór Wodny Konin
3. A/a.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.) oraz z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. (M.P. 2021 poz. 932) pobrano opłatę za wydanie dwóch pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 475,74 zł, na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.); <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.); <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>

