

**Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej  
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego  
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)  
dla zadania pod nazwą :

**„Wykonanie, dostawa i wymiana stolarki drzwiowej we wskazanych przez Zamawiającego obiektach 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.”**

**Wykaz drzwi podlegających wymianie:**

- 1. Drzwi zewnętrzne w budynku szpitalnym nr 1 – wejście środkowe od strony parku**





Drzwi ewakuacyjne, otwierane na zewnątrz, szersze skrzydło z samozamykaczem. Od wewnątrz wyposażone w klamkę antypaniczną – umożliwiającą otwarcie drzwi, nawet w sytuacji ich zamknięcia na klucz. Od zewnątrz klamka i zamek na klucz umożliwiający blokadę klamki. Drzwi z PCV białego, ocieplone z przeszkleniem. Należy zachować wygląd obecnych drzwi. Wymiar całości drzwi 159 x 223 cm, szerokość skrzydeł 111 + 47 cm.

Przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin i szczegółowych pomiarów.

## 2. Drzwi zewnętrzne w budynku nr 1 – wyjście na rampę rozładunkową kuchni



Drzwi wejściowe otwierane do środka, jednoskrzydłowe. Wykonane z ciepłego aluminium. Przeszkłone w górnej części oraz ze stałym naświetleniem. Należy zachować wygląd obecnych drzwi. Wymiar drzwi 122 x 249 cm, wymiar naświetla 122 x 70 cm.

Przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin i szczegółowych pomiarów.

### 3. Drzwi wewnętrzne w budynku nr 1 – korytarz kuchni



Obecnie drzwi drewniane, dwuskrzydłowe na zawiasach wahadłowych. Należy wymienić na drzwi PCV, otwierane w jedną stronę na zewnątrz kuchni, o podobnym układzie skrzydeł i przeszklenia. Zgodnie z wytycznymi użytkownika szyby zmatowione lub o konstrukcji umożliwiającej widoczność w jedną stronę z wnętrza kuchni na zewnętrzną część (zgodnie z kierunkiem patrzenia jak na zdjęciu). Drzwi dodatkowo zabezpieczone np. jak na zdjęciu poniżej poręczami przed uderzaniem wózkami. Należy zachować wygląd obecnych drzwi. Wymiar drzwi 180 x 225 cm.

Przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin i szczegółowych pomiarów



Przykładowe rozwiązanie  
zabezpieczenia skrzydła poręczą przed  
uderzeniami wózkiem

#### 4. Drzwi wewnętrzne w budynku nr 74 – pom. 1.200 - dozór



Obecnie zamontowane drzwi jednoskrzydłowe płytowe, prawe, otwierane do wewnątrz. Należy wymienić skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. **Wymagania szczególne z uwagi na kategorię pomieszczenia: „Pełne drzwi wzmocnione, wyposażone w blokady przeciwwyważeniowe i w co najmniej dwa zamki, w tym jeden zamek certyfikowany lub wkładka klasy C labo kat. 3 wg PN-EN 1627 lub równorzędne.”** Należy zachować wygląd obecnych drzwi. Wymiar drzwi 94 x 205 cm.

Przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin i szczegółowych pomiarów

#### **W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:**

1. Dokonania szczegółowych pomiarów wymienianych drzwi przed ich produkcją;
2. Przedstawienia atestów, certyfikatów dla użytych materiałów;
3. Dostawy nowych drzwi;
4. Dokonania demontażu istniejących drzwi i ich przekazania do utylizacji;
5. Osadzeniu nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych;
6. Regulacji skrzydeł drzwiowych;
7. Wykonania obróbek i uzupełnienia tynków w tym gładzi;
8. Wykonania gruntowania i malatury obróbek w kolorystyce zbliżonej do istniejącej;
9. Udzielenia gwarancji na wykonane prace i użyte materiał na okres zgodny z zadeklarowanym w składanej ofercie.

#### **Oferent przedstawi:**

1. Cenę za dostawę i wymianę drzwi, dla każdej pary drzwi oddzielnie.  
**UWAGA:** W wycenie powyższych elementów należy uwzględnić usługę ich dostawę, wymianę, utylizację zdemontowanych oraz prace wykończeniowe.
2. Referencje lub protokoły odbioru – dla prac o podobnym charakterze ( minimum 2)
3. Udzielenie gwarancji na wymienione części – minimum 24 miesiące (okres gwarancji poniżej 24 m-cy spowoduje odrzucenie oferty).

#### **Pozostałe postanowienia:**

- ✓ Termin płatności za wykonanie usługi minimum 30 dni od daty wystawienia faktury
- ✓ Drzwi wejściowe zewnętrzne opisane w pkt 1 i 2, tj. od strony parku i od rampy kuchni powinny spełniać aktualne wymagania izolacyjności cieplnej, tj. współczynnik przenikania ciepła U nie może być większy niż 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- ✓ Wystawienie faktury następuje po bezusterkowym odbiorze całości prac
- ✓ Zdemontowane elementy Wykonawca przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ✓ Sposób oceny oferty wg załączonej Oceny Punktowej

Ofertę należy przysyłać przez platformę zakupową, w terminie wyznaczonym na platformie.