

Grudziądz, dnia 27.07.2023 r.

ZDM.ZP.261.2.13.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa ulicy Miłoleśnej**”

I Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

1. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu dla warstwy ścieralnej. Wg opisów projektowana kategoria ruchu wynosi KR1-2, natomiast wymagane właściwości mieszanki SMA 11 wskazują na KR3-4 (odporność na deformację trwałą)

Odpowiedź:

Należy przyjąć kategorię ruchu KR 3-4.

2. Prosimy o potwierdzenie możliwości stosowania granulatu asfaltowego do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania warstwy wiążącej jedynie w przypadku gdy recepta na tą warstwę spełniać będzie wymagania specyfikacji technicznej.

Z-ca Dyrektora
/-/ Jarosław Murgała

Opr. Łukasz Cybulski/ Agnieszka Sudziarska