

Czempień, 09.10.2024 r.

PGK/ZP/7/2024

### Strona internetowa prowadzonego postępowania

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa warstw pokrycia dachowego Sali gimnastycznej w m. Borowo”**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, iż zostały złożone zapytania do treści SWZ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami informując jednocześnie, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

#### **Pytanie 1:**

Czy wyrównanie połaci - montaż mechaniczny wełny mineralnej twardej na istniejącej płycie warstwowej - ok. 4,0 cm (pow. dachu głównego to ok 1475 m<sup>2</sup>). Czyli wyrównanie połaci to wypełnienie przestrzeni pomiędzy falami płyty warstwowej wysokości ok 4 cm oraz na górę położenie kolejnej warstwy wełny na całości dachu?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem, wełna mineralna przewidziana jest na wyrównanie połaci dachu, tj. wypełnienie przestrzeni pomiędzy falami płyty warstwowej. Nie ma dodatkowej warstwy wełny na całej połaci. Na całości dachu należy ułożyć systemową membranę PCV gr. 1,5mm.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.