

**GMINA WIELGIE**

ul. Starowiejska 8  
87-603 Wielgie

woj. Kujawsko - Pomorskie  
tel./fax 54 289 73 80

NIP: 466-032-66 61 REGON 910866583

Wielgie, dnia, 08.03.2023r.

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgiem”

**Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00110304, data 24.02.2023, r. Wielgie** na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) - Prawo zamówień publicznych, udzielam odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Pyt. 1.**

Czy dane zawarte w przedmiarach robót są podstawą do wyceny i złożenia oferty ?

**Odp.**

Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy.

**Pyt. 2.** Po dokonaniu oględzin placu budowy stwierdzam, co następuje :

- część grzejników przeznaczonych do wymiany wraz z gałkami a nawet leżakami jest obudowana osłonami drewnianymi różnego typu tj. od osłon szczelinkowych po osłony z desek w układzie horyzontalnym . Nakłady nie przewidują demontażu osłon i ponownego montażu przy czym należy zauważyć, że stare osłony szczelinkowe na pewno ulegną uszkodzeniu z uwagi na sposób wykonania oraz bardzo długi okres użytkowania. Brak nakładów w przedmiarach

- przy demontażu zarówno elementów centralnego ogrzewania tj. grzejników, rur przyłącznych oraz pionów odkryją się powierzchnie które mogą być nie domalowane lub malowane różnymi kolorami. Brak nakładów w przedmiarach.

Powyzsza uwaga dotyczy również wymiany opraw elektrycznych ( z belkowych na prostokątne) jak również wymiany osprzętu : wyłączników i gniazd wtykowych.

- w przedmiarach nie występuje również demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych na Sali gimnastycznych za którymi umieszczona jest instalacja centralnego ogrzewania .

- brak nakładów na rusztowania przy wymianie opraw oświetleniowych na wysokości sali gimnastycznej .

- w części instalacyjnej dokumentacji zawarta jest uwaga dotycząca obudowy z płyt k-g na ruszcie stalowym , należy wskazać miejsce gdzie powyzsza obudowa ma być zamontowana, czego ma dotyczyć oraz przedmiar – w przypadku gdy będzie ona realizowana .

**Odp.**

Załączono zaktualizowany przedmiar CO.

**WÓJT**  
  
mgr Tadeusz Wiewiórski