

**ZAKRES CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ,
KONSERWACJI I NAPRAW STUDNI PUBLICZNYCH**

L.p.	Rodzaj czynności	Ilość studni
1	2	3
1.	Objazd studni w każdym miesiącu trwania umowy, w celu oceny ich stanu technicznego i określenia zakresu prac (środek transportu zapewnia wykonawca).	88
2.	<p>Konserwacja studni obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">• oczyszczenie ręczne lub mechaniczne uszkodzonych powłok malarskich na części zewnętrznej całej pompy oraz z metalowych elementów komory studni,• wypompowanie wody,• zabezpieczenie farbą olejną antykorozyjną kolumny pompy wraz z wylewką oraz elementów metalowych komory studni,• dezynfekcja powierzchni wnętrza komory studni np. poprzez malowanie wapnem gaszonym (innym środkiem o podobnym działaniu),• oczyszczenie studzienki chłonnej pod wylewką kolumny pompy,• sprawdzenie i skręcenie luźnych elementów pompy,• uzupełnienie brakujących elementów stalowych (pokrywy, włazy, elementy drobne, stopnie wylazowe),• naprawa uszkodzeń po dewastacji,• wykonanie trzpieni metalowych dźwigni pompy, zabezpieczenie osi,• uzupełnienie drobnego kruszywa – w dnie studni,• uzupełnienie brakującej ziemi wokół studni,• uporządkowanie terenu wokół studni,• umieszczenie na kolumnie studni informacji o braku przydatności wody do spożycia (oklejki dostarcza Zamawiający). <p>UWAGA ! Oczyszczeniu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnemu nie podlegają elementy metalowe ocynkowane lub pokryte inną warstwą ochronną o podobnych parametrach.</p>	88
3.	Zamknięcie i otwarcie zaworu odwadniającego (odpowiednio na początku i końcu sezonu w którym można korzystać ze studni publicznych).	88
4.	Zabezpieczenie studni publicznych przed dostępem do nich osób trzecich w okresie wyłączenia ich z eksploatacji.	88

DYREKTOR WYDZIAŁU

Adam Dudziak

05.04.2018

INSPEKTOR

Kierownik Referatu

05.04.2018
KIEROWNIK REFERATU

Marcin Sokółowski

inż. Wojciech Górski

Zbigniew Skrycki

05.04.2018

05.04.2018