

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr ZP.271.16.2021 pn.: „Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS „Unia” w Bieruniu przy ul. Chemików 40”.

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) W związku z zadanymi pytaniami zmianie ulega Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiąca załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ stanowi zał. 7 do SWZ).
- 3) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 4) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert.
- 5) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Przewodniczący komisji
DYREKTOR
Bieruńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
/-/
mgr Michał Żerdka

Załączniki:

1. Pytania do treści SWZ.
2. Załącznik nr 2 do SOPZ_STWIORB po zmianach.

Załącznik nr 1 do pisma ZP.271.16.7.1.2021

PYTANIA:

W związku z rozbieżnościami w zapisach SWZ oraz STWiOR dotyczących dokumentów jakościowych i technicznych (środków dowodowych) dla nawierzchni z trawy syntetycznej jakie należy złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie zgodności oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej z wymaganiami Zamawiającego, wnosimy o ich ujednoczenie i potwierdzenie przedłożenia niżej wskazanych dokumentów:

- a) Raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni, wypełnienia i maty potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014/EN 15330-1:2013 przeprowadzony przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium. Badanie ma potwierdzać parametry minimalne dla nawierzchni określone przez Zamawiającego
- b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni zawierająca wymagane parametry nawierzchni, które nie są potwierdzone badaniem na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014/EN 15330-1:2013, poświadczona przez jej producenta
- c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni, wypełnienia i maty.
- d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- e) Badanie potwierdzające, że trawa syntetyczna wraz matą spełnia wymagania normy EN 13501-1:2007/A1:2009 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny. Badanie musi być wydane przez niezależne laboratorium. Nie będą uznawane badania przeprowadzane w laboratoriach wewnętrznych producenta trawy syntetycznej.
- f) Raport z badań testu Lisport na min. 300 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”. Nie będą uznawane badania przeprowadzane w laboratoriach wewnętrznych producenta trawy syntetycznej.