

Zamawiający:
Powiat Strzyżowski
ul. Przeclawczyka 15
38-100 Strzyżów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Rozbudowa budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie*”, znak: ZP.272.4.2024

Informacja o pytaniach do SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:

a) w części A: 2 000.000,00 zł (dwa miliony złotych)

Przedkładając załączoną opinię bankową..

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:

a) w części A: 2 000.000,00 zł (dwa miliony złotych),

b) w części B: 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych).

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej części, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na minimalną kwotę odpowiadającą sumie kwot wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które złożył ofertę.

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,(...).

Przedłożony na wezwanie zamawiającego podmiotowy środek dowodowy o którym mowa powyżej powinien zawierać jednoznaczne zapisy potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego, tzn., powinno z niego jednoznacznie wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę określoną przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zaznacza, że nie wymaga aby taka informacja nosiła cechy wiążącej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu.

Pytanie 2

Pytania do CZĘŚĆ A zamówienia – Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku:

- Proszę o kolorystykę oraz zestawienie okien i drzwi,
- Proszę o podanie parametrów windy dla niepełnosprawnych.

Pytania do CZĘŚĆ B zamówienia - Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie.

- Proszę o podanie kolorystyki okien i drzwi
- Proszę o szczegółowy projekt oraz zestawienie więźby dachowej.

- Proszę o zamieszczenie projektu konstrukcyjnego.

Odpowiedź:

1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania pliki zawierający:
Zestawienie stolarki – CZĘŚĆ A zamówienia;
2. Parametry stolarki okiennej i drzwiowej (dotyczy obydwu części zamówienia)
 - Okna PCV - kolor biały
 - Stolarka AL wewnętrzna i zewnętrzna kolor RAL 7035
 - Stolarka wewnętrzna drewniana kolor: buk, akacja, klon, jesion
3. Parametry windy dla niepełnosprawnych – CZĘŚĆ A zamówienia:

Udźwig	630 kg/ 8 osób
Wysokość nadszybia	3.55 m
Głębokość podszybia	1.05 m
Ilość przystanków	5
Wysokość podnoszenia	12.37 m

Przystanek ewakuacyjny na poziomie "0"
Zjazd pożarowy
Dojazd po zaniknięciu napięcia
Łączność awaryjna
Napęd elektryczny
Bez maszynowni
Wciągarka bezreduktorowa
Sterowanie mikroprocesorowe
Informacja głosowa w kabinie
Wymiary szybu 1650 x 1750 mm
Wymiary kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm
Drzwi teleskopowe dwupanelowe 900 x 2000mm
Panel dyspozycji:
Wykonany z blachy nierdzewnej, wyświetlacz TFT, przyciski podświetlane z grafiką Braille a: otwierania i zamykania drzwi, alarm, wentylator, oświetlenie awaryjne 2 h, sygnalizacja przeciążeniowa kabiny i nawiązania łączności z serwisem.
4. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania folder zawierający projekt konstrukcji i więźby dachowej: *Konstrukcja i więźba - CZĘŚĆ B zamówienia.*

Pytanie 3

Proszę o podanie specyfikacji (parametrów technicznych) tapet jakie należy ułożyć w poszczególnych pomieszczeniach w obu obiektach.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć winylową okleinę ścienną składająca się z wierzchniej warstwy winylu i podkładu z flizeliny zabezpieczonego powłoką. Tapeta wodoodporna i odporna na promieniowanie UV. Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach szkolnych, przedszkolnych i żłobkach. Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych.

Pytanie 4

Proszę o podanie parametrów technicznych windy, którą należy dostarczyć i zamontować w SOSW we Frysztaku.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2, pkt. 3.

Pytanie 5

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki dla SOSW we Frysztaku.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2, pkt 1 i 2.

Pytanie 6

Proszę o informacje czy w okresie obowiązywania gwarancji koszty serwisu dostarczonych urządzeń (winda, centrale itp.) niezbędnych do utrzymania gwarancji leżą po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Jeżeli warunkiem utrzymania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jest odpowiednie serwisowanie dostarczonych urządzeń będących przedmiotem zamówienia, to koszt serwisu należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 7

W przedmiarze robót branży budowlanej dotyczących SOSW w Strzyżowie w poz. 40 należy wycenić drzwi aluminiowe EI30, podczas gdy w zestawieniu rys. 16 mowa o drzwiach stalowych. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić drzwi aluminiowe.

Odpowiedź:

Należy wycenić drzwi aluminiowe zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 8

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej (np. XML lub ATH).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w formatach XML, ATH. Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający udostępnia przedmiary robót w aktywnych/edytowalnych plikach **pdf*.

Pytanie 9

Prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania: Rozbudowa budynku SOSW we Frysztaku.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2, pkt 1 i 2.

Pytanie 10

Dot. Rozbudowa budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku

Bardzo proszę o informację na temat wymiarów poniższych pozycji (SOSW Frysztak - sanitarne):

- 127 d.1.7 KNR 2-17 0154-02 Analogia - kłapa p.poż. obmiar = 14.000 szt.
- 129 d.1.7 KNR 2-17 0134-01 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1800mm obmiar = 18.000 szt.
- 130 d.1.7 KNR 2-17 0138-03 Kratki wentylacyjne, typ N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400mm obmiar = 66.000 szt.
- 131 d.1.7 KNR 2-17 0154-02 Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 1800mm

Odpowiedź:

- 127 d.1.7 KNR 2-17 0154-02 Analogia - kłapa p.poż. obmiar = 14.000 szt
Należy przyjąć kłapy p.poż o napędzie sprężynowym i wyzwalaczem topikowym o wymiarach:
600x300mm – 4szt
400x250mm – 8szt
fi 100mm – 2szt
- 129 d.1.7 KNR 2-17 0134-01 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1800mm obmiar = 18.000 szt
Należy przyjąć przepustnice wielopłaszczyznowe o wymiarach
600x300mm – 6szt
500x300mm – 4szt
500x250mm – 4szt
400x250mm – 4szt
- 130 d.1.7 KNR 2-17 0138-03 Kratki wentylacyjne, typ N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400mm obmiar = 66.000 szt
Należy przyjąć kratki wentylacyjne aluminiowe w kolorze białym z podwójnym rzędem piór oraz przepustnicami o wymiarach 500x200mm
- 131 d.1.7 KNR 2-17 0154-02 Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 1800mm
Należy przyjąć tłumiki o długości min. 1,5m zespolone z centralami wentylacyjnymi. Wymiary wg. doboru producenta centrali wentylacyjnej.

Poszczególne wymiary kłap i przepustnic należy wprowadzić w nakładach danej pozycji.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i powinny zostać uwzględnione w ofercie.