RZUT PARTERU

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 0.015 m λ=1.0
ISTNIEJĄCY GAZOBETON 0.24m λ=0.35
STYROPIAN 0.1 m λ=0.040
ISTNIEJĄCY TYNK 0.015 m λ=1.0