

**Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane  
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane**

Znak sprawy: BZP.271.51.2022

Zakopane, dnia 01.06.2022 r.

**PYTANIA WYKONAWCÓW  
WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert na realizację zadania pn. „Budowa parkingu zaporowego na Spyrkówce”*

Na mocy art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udostępnia treść zapytań Wykonawców do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Pytanie 1**

*„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany konstrukcji nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych typu YOMB na podbudowie z betonu, na nawierzchnię z betonu wałowanego?”*

**Odpowiedź Zamawiającego**

Po analizie i konsultacji technicznej Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu YOMB na podbudowie z betonu na nawierzchnię z betonu wałowanego. Formułując ofertę proszę zatem uwzględnić w jej wycenie zaakceptowaną zmianę konstrukcyjną.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża terminy:

Termin składania ofert uległ zmianie z 03.06.2022 r. na 06.06.2022 r.

Termin otwarcia ofert uległ zmianie z 03.06.2022 r. na 06.06.2022 r.

Termin związania ofertą uległ zmianie z 02.07.2022 r. na 05.07.2022 r.

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do 05.07.2022 r.

Z poważaniem  
Naczelnik  
Wydziału Strategii i Rozwoju  
mgr inż. Andrzej Haładyna