



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Rzeszów  
35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 4  
tel.: 17 749 70 00

Rzeszów, dnia 23.06.2022 r  
RE1/2022/5/1914/181/3/RU/KD/2022

**PROTOKÓŁ 181/3/2022**  
**z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia**

**Projektu:** Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) (WP\_0655 z dnia 27-09-2022) oraz oświetlenie na parkingu (WP\_05655 z dnia 27-09-2021) w miejscowości Woliczka.

**Inwestor:**

- Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza tel.17 86 70 100.

**Projekt Techniczny projektował:**

- Mgr inż. Kuś Michał, uprawnienia nr PDK/0249/PWOE/12,

**Warunki techniczne na budowę nowego oświetlenia:**

- 21-F1/WP/05655 z dnia 27-09-2021 r, urządzenia zasilana zasilane z szafki Woliczka 1 (pomiar istniejący),
- 21-F1/WP/05653 z dnia 27-09-2021 r urządzenia zasilana zasilane z szafki Woliczka 1/2 (nowy pomiar)

**Obecni:**

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1) Krzysztof Krupa  | - przewodniczący                     |
| 2) Kazimierz Dworak | - członek                            |
| 3) Paweł Skiba      | - członek                            |
| 4) Andrzej Solon    | - członek [uzgadnia układ pomiarowy] |

**Zakres podlegający uzgodnieniu:**

- ❖ Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 688/1) (WP\_0655 z dnia 27-09-2022) oraz oświetlenie na parkingu (WP\_05655 z dnia 27-09-2021) w miejscowości Woliczka.

**UWAGI do projektu:**

1. W przypadku braku pól w złączu na budynku stojącym na działce 505 w miejscowości Mrowla dobudować RBK-00 w celu podpięcia kabla zasilającego szafkę oświetleniową,
2. Na istniejącym słupie nr 28/1/C zaprojektować złącze ZKS-0 z zabezpieczeniem przewodu zasilającym nowe oprawy),
3. Wyrażamy zgodę na zastosowanie w zabezpieczeniu przed licznikowych typu Bi,
4. Proponuje się zastosować wariant I (nie montować oprawy na budynku).

**PROJEKT UZGADNIA WARUNKOWO Z UWAGAMI**





**Informacje:**

- ⇒ Powyższe oświetlenie pozostaje na majątku i w eksploatacji Inwestora, granicę stron ustala się na podstawach bezpiecznikowych w złączu na budynku stojącym na działce 503 (stacja transformatorowa Woliczka 1), w kierunku instalacji odbiorcy,
- ⇒ Inwestor wybuduje powyższe urządzenia własnym kosztem i staraniem,

- ⇒ Projekt zostaje uzgodniony **tylko** pod względem sposobu zasilania przedmiotowego oświetlenia. Uzgodnienie nie obejmuje typów opraw i słupów oraz parametrów fotometrycznych oświetlenia budowanej ulicy (typ opraw i słupów w/g zaleceń Inwestora),

**Ważność uzgodnienia określa się do dnia: 23.06.2024 rok**

Podpisy:

1.  2.  3.  4. 

<p>WNIOSEK KOMISJI OCENY Prac Projektowych PGE Dystrybucja S.A. Biuro Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów</p> <p><b>ZATWIERDZAM</b></p> <p>Dyrektor Tadeusz Gontarz</p> <p>..... (pieczęć, podpis)</p>
---