

Bydgoszcz, dnia 12.12.2024 r.

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera
ul. Mennica 10,
85-112 Bydgoszcz

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Oznaczenie i numer postępowania:

„Wykonanie robót m.in. budowlanych, instalacyjnych, montażowych i aranżacyjnych niezbędnych do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”, numer sprawy MR.260.8.2024.WW

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania poprawiony Opis Przedmiotu Zamówienia. W nowym OPZ na stronie 14 Zamawiający dodał nowy podpunkt 17 o brzmieniu: **„Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania w obiekcie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO). W przypadku konieczności czasowego wyłączenia systemu SSP i/lub DSO, na czas jego wyłączenia Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze o skuteczności co najmniej tożsamej z istniejącą.”**


Dyrektor
Centrum Nauki i Kultury
Młyny Rothera
Sławomir Czarniecki