

Nr sprawy: IR.271.9.2021.SR

**Odpowiedzi na zapytania do postępowania prowadzonego pn.:
„Dostawa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Czarnowie”**

Zamawiający, Gmina Krosno odrzańskie, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonanie zgłoszenia ? W specyfikacji jest tylko informacja, że na podstawie "dostarczonej dokumentacji" Zamawiający wykona fundamentowanie jak i przyłącza.
2. Czy Zamawiający nie wymaga instalacji odgromowej obiektu ? Wykonujemy takie obiekty i wiemy że uziom jest raczej koniecznością , ponieważ jest to konstrukcja stalowa.
3. Czy Zamawiający określa czy rama konstrukcyjna ma być spawana czy może być skręcana z elementów ?

Odpowiedzi:

1. Tak, pełnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę (m.in. rzuty i przekroje) i adaptacji projektu do warunków w branżach: architektonicznej, konstrukcji, instalacje sanitarne i elektryczne.
2. Na kontenerze powinien być zacisk śrubowy do podłączenia uziemienia. Wykonuje się uziom z rezystancją do 10 ohm , do którego podłączona jest obudowa - kontener .
3. Nie ma znaczenia.