

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100  
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34  
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 03.08.2023 r.

nr postępowania: BZP.2712.9.2023.ECS

**Wykonawcy**

(informacja zamieszczona na stronie  
internetowej prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 1**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą:  
**„Wymiana dźwigu osobowego (lewego) w domu studenckim "Dwudziestolatka"  
przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie 1.**

Czy koniecznie muszą być zastosowane drzwi z prowadzeniem podprogowym? Czy jest to wymóg Konieczny?

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający informuje, że zastosowanie drzwi z prowadzeniem podprogowym nie jest wymogiem koniecznym. Zamawiający dopuści każde rozwiązanie techniczne możliwe do zastosowania pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów użytkowych dźwigu oraz uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającej wykonany dźwig do użytkowania.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
mgr Ewelina Ciurko - Sebzda