

Zestawienie przyłączy wodociągowych – inwentaryzacja stanu istniejącego, dobór nowego przewodu

Lp.	Adres budynku i przeznaczenie	Średnica i materiał przyłącza istniejącego na zewnątrz budynku wg mapy z zasobów geodezyjnych	Istniejące przejście przez ścianę (średnica, materiał)	Istniejące przejście przez posadzkę (średnica, materiał)	Średnica i materiał przyłącza istn. wewnątrz budynku za przejściem przez ścianę/posadzkę	Istniejące wyposażenie	Istniejący przewód instalacji za wyposażeniem (średnica, materiał)	Stan techniczny istn. przyłącza wewnątrz budynku	Uwagi	Średnica przyłącza projektowanego PE100 SDR17, mm
1.	ul. Żółkiewskiego 2, (bud. miesz.)	brak, na mapie widnieje nieczynne przyłącze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Budowa nowego przyłącza. Budynek nie posiada przyłącza, woda dostarczana jest z budynku Nr 4.	Dz63
2.	ul. Żółkiewskiego 4, (bud. miesz.)	brak podanej średnicy	DN50	nie dotyczy	DN40	zawór grzybkowy, zawór kulowy wodomierz, zawór kulowy	D50PP	przeciętny		Dz63
3.	ul. Żółkiewskiego 6, (bud. miesz.)	brak przyłącza	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Budowa nowego przyłącza. Budynek nie posiada przyłącza, woda dostarczana jest z budynku Nr 8.	Dz63
4.	ul. Żółkiewskiego 8, (bud. miesz.)	brak podanej średnicy	DN40	nie dotyczy	DN40	zawór grzybkowy, wodomierz, zawór kulowy	D63PP	zły		Dz63
5.	ul. Żółkiewskiego 10, (bud. miesz.)	brak podanej średnicy	DN50	nie dotyczy	DN50	zawór grzybkowy, wodomierz, zawór kulowy	D50PP	przeciętny		Dz63
6.	ul. Żółkiewskiego 12, (bud. miesz. + sklep)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Budowa nowego przyłącza. Budynek nie posiada przyłącza, woda dostarczana jest z budynku Nr 10.	Dz63
7.	ul. Żółkiewskiego 12a, (bud. biurowy zachodni)	brak przyłącza	nie dotyczy	D40PE	DN25	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D32PP	dobry		Dz40
8.	ul. Żółkiewskiego 12a, (bud. biurowy wschodni)	brak przyłącza	nie dotyczy	D40PE	DN25	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	DN25	dobry		Dz40
9.	ul. Żółkiewskiego 14,14a (bud. miesz. + sklepy)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Budynek nie posiada przyłącza, woda dostarczana jest z budynku Nr 14b.	nie dotyczy
10.	ul. Żółkiewskiego 14b, (bud. miesz.)	Dz63	D90PE	nie dotyczy	D75PP	3x zestaw zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	nie zmierzono	b. dobry	Przyłącze nowe, do przepięcia na zewnątrz budynku	Dz90
11.	ul. Żółkiewskiego 16, (bud. miesz. + sklep)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Budowa nowego przyłącza. Budynek nie posiada przyłącza, woda dostarczana jest z budynku Nr 18.	Dz63
12.	ul. Żółkiewskiego 18, (bud. miesz.)	brak, na mapie widnieje nieczynne przyłącze	DN50	nie dotyczy	DN25	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	DN40	przeciętny		Dz63
13.	ul. Żółkiewskiego 20, (bud. miesz.)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Budowa nowego przyłącza. Budynek nie posiada przyłącza, woda dostarczana jest z budynku Nr 22.	Dz63

Lp.	Adres budynku i przeznaczenie	Średnica i materiał przyłącza istniejącego na zewnątrz budynku wg mapy z zasobów geodezyjnych	Istniejące przejście przez ścianę (średnica, materiał)	Istniejące przejście przez posadzkę (średnica, materiał)	Średnica i materiał przyłącza istn. wewnątrz budynku za przejściem przez ścianę/posadzkę	Istniejące wyposażenie	Istniejący przewód instalacji za wyposażeniem (średnica, materiał)	Stan techniczny istn. przyłącza wewnątrz budynku	Uwagi	Średnica przyłącza projektowanego PE100 SDR17, mm
14.	ul. Żółkiewskiego 22 (bud. mieszk.)	brak podanej średnicy	DN40	nie dotyczy	DN32	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D40PP	przeciętny		Dz63
15.	ul. Żółkiewskiego 24, (bud. mieszk.)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Budowa nowego przyłącza. Budynek nie posiada przyłącza, woda dostarczana jest z budynku Nr 26.	Dz63
16.	ul. Żółkiewskiego 26, (bud. mieszk.)	brak podanej średnicy	D63PE	nie dotyczy	DN40	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D50PP	dobry		Dz63
17.	ul. Żółkiewskiego 26, drugie przyłącze (bud. mieszk.)	brak przyłącza	D40PE	nie dotyczy	DN25	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D40PP	dobry		Dz63
18.	ul. Żółkiewskiego 1 (bud. mieszk.)	brak przyłącza	DN40	nie dotyczy	DN40	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D40PP	przeciętny		Dz63
19.	ul. Żółkiewskiego 3, (bud. mieszk.)	brak podanej średnicy	DN40	nie dotyczy	DN40	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D40PP	dobry		Dz63
20.	ul. Żółkiewskiego 5, (bud. mieszk.)	brak podanej średnicy	DN40	nie dotyczy	DN40	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D50PP	dobry		Dz63
21.	ul. Żółkiewskiego 7, (bud. mieszk.)	brak podanej średnicy	DN40	nie dotyczy	DN40	wodomierz, zawór kulowy	D75PP	przeciętny		Dz63
22.	ul. Żółkiewskiego 9, (bud. mieszk. + sklep)	brak przyłącza	DN40	nie dotyczy	D50PP	zawór grzybkowy, wodomierz, zawór kulowy	D63PP	przeciętny		Dz63
23.	ul. Żółkiewskiego 11,11a, (bud. mieszk. + sklepy)	D63PE	D63PE	nie dotyczy	DN50	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D50PP	dobry		Dz63
24.	ul. Żółkiewskiego 13, (bud. mieszk. + sklep)	brak przyłącza	brak dostępu	brak dostępu	DN40	zawór grzybkowy, wodomierz, zawór kulowy	D50PP	przeciętny		Dz63
25.	ul. Żółkiewskiego 15, (bud. mieszk.)	brak podanej średnicy	DN50	nie dotyczy	DN50	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D40PP	przeciętny		Dz63
26.	ul. Żółkiewskiego 17, (bud. mieszk.)	brak podanej średnicy	DN25	nie dotyczy	DN25	zawór kulowy, wodomierz, zawór kulowy	D40PP	przeciętny		Dz63
27.	ul. Żółkiewskiego 19, (bud. mieszk.)	brak podanej średnicy	DN40	nie dotyczy	DN40	zawór grzybkowy, wodomierz, zawór grzybkowy	D40PP	dobry		Dz63
28.	ul. Żółkiewskiego 21, (bud. mieszk.)	brak przyłącza	DN40	nie dotyczy	DN40	zawór grzybkowy, zawór kulowy wodomierz, zawór kulowy	D50PP	przeciętny		Dz63