

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 3985000, faks 32 2717801

**Gazownia w Rudzie Śląskiej**  
ul. 1-go Maja 374, 41-700 Ruda Śląska  
tel. 32 2443605, faks 32 2443608  
gazownia.rudaslaska@psgaz.pl

**BUWAMAT**  
ul. Wandy 10/3  
41-800 Zabrze

Wasz znak: BPP/U-300/2102/JC/19  
Nasz znak: PSGZA.0164.430.2771.160066313.19

Ruda Śląska, 17.09.2019

Dot.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Żółkiewskiego w Zabrze

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.09.2019 Gazownia w Rudzie Śląskiej informuje, że w zakresie opracowania na planie sytuacyjnym naniesiono orientacyjnie przebieg sieci gazowej niskiego ciśnienia. Planowana trasa przyłącza sieci wodociągowej krzyżuje się z siecią gazową niskiego ciśnienia. Przy pracach projektowych należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodne z **Dz.U. poz.640 z dnia 04 czerwiec 2013 r.**
- pionowe zgodne z **PN-91/M-34501**

Gazownia w Rudzie Śląskiej akceptuje w/w inwestycje pod następującymi warunkami:  
- miejsca kolizji projektowanej inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501**

- przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, zlecić nadzór nad robotami oraz dokonać przekazania placu budowy. Nadzór jest odpłatny i inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności powołując się na znak uzgodnienia.
- posadowienie sieci gazowej należy określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis o odbiorze miejsc kolizji.
- wszelkie prace w pobliżu sieci gazowej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Rudzie Śląskiej.
- w przypadku uszkodzenia naszej własności w trakcie prowadzenia prac wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi.

- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągu, oraz innych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej należy wystąpić do naszego zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej.

Ponadto informujemy, że na załączonym planie sytuacyjnym nie eksploatujemy sieci gazowej wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrzu. Ważność uzgodnienia ustala się na okres 2 lat licząc od daty niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas”.

Cennik Usług Pozataryfowych

PSG sp. z o. o Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Poz.5.3.1.1 – 1 x 87,00 PLN + VAT

Poz.5.3.1.2 – 1 x 30,00 PLN + VAT

Z poważaniem

Kopia Gazownia Ruda Śl.

KIEROWNIK  
Gazownia w Rudzie Śląskiej

Manusz Wojnarowicz



