


7	Kurek kulowy spustowy DN15 z zaślepką			
6	Zawór antyskażeniowy DN50 lub DN32			
5	Trójnik ocynkowany redukcyjny DN50/DN15 lub DN32/DN15			
4	Zawór kulowy DN50 lub DN32			
3	Wodomierz			
2	Zawór kulowy DN50 lub DN32			
1	Rura przewodowa DN50 lub DN32			
NR	WYSZCZEGÓLNIENIE			
 <b>BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o.</b> <b>41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3</b>		Inwestor: <b>ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.</b> <b>UL. WOLNOŚCI 215</b> <b>41-800 ZABRZE</b>		
Data: 11.2019	Nr umowy: <b>U-300/19</b>	Podpis	Tytuł projektu:  <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>  dla inwestycji pt.:  <b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO W ZABRZU</b>	Nr rysunku:  <b>W-06</b>
Projektant	mgr inż. Leszek Krzak uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr SLK/3200/POOS/10			
Wykonał	mgr inż. Agnieszka Małkus			
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Sakławski uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr SLK/3203/POOS/10		Treść rysunku:  <b>ZESTAW WODOMIERZOWY -SCHEMAT</b>	Skala:  <b>-</b>
<small>WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WŁASNOŚĆ "BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o. I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM, WYPÓDZICZNIE, KOPLOWANIE (W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) I INNE FORMY PRZETWARTANIA WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY SPÓŁKI.</small>				