

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-lg@dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
<http://wsoz.ibip.wroc.pl/public/>



100% czynniki
17.01.24

Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

L/N.5183.1555.2023.ADU

URZĄD GMINY
w Kunicach
17.01.2024
Wpl.
Nr. 616 Zał. 1

Gmina Kunice
ul. Gwarna 1
59-216 Kunice

Dotyczy: wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku lub ścianach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Legnickiej 15, dz. nr 63/15, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Jednakże omawiany budynek położony jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Kunice, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). W związku z powyższym zaleca się usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na płaskiej części dachu wspomnianego budynku.

Ponadto należy zwrócić uwagę aby wybrane moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane pod jak najmniejszym możliwym kątem nachylenia, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

M. Lisowska
mgr Małgorzata Lisowska
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy

Otrzymuje:

1. Adresat
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl