

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 20.06.2022r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Grunwaldzka 2/6 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience lub kuchni.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience zlikwidować obecny automat gazowo-kąpielowy, który jest podłączony do wspólnego przewodu kominowego z mieszk.nr 3 i 12 oraz zamurować wlot /stan nieprawidłowy/.
2.	W łazience lub kuchni piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania podłączyć do 2. przewodu kominowego od strony ul. Grunwaldzkiej /patrz: szkic/.
3.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania zabudować wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
4.	Przewody kominowe wentylacyjne z kuchni i łazienki zostają bez zmian.
5.	Drzwi łazienki powinny otwierać się na zewnątrz i u dołu posiadać otwór nawiewny 220cm ² .
6.	W oknach zamontować nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
7.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia


KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOWALSKI
nr ur. 10/90
Zbigniew Wątroba

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

LEGENDA

- - przewód spalinowy
- ▤ - przewód wentylacyjny
- - przewód dymowy
- GLI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

ul. Grunwaldzka



Zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom.603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upraw. 32/100
Zbigniew Warocha

ul. Grunwaldzka 2/6

BALKON

Grunwaldka 2/6

PIECE
PIECE

C 22-500-1400

 $Q = 1022W$

4.8

4.06

2x15
x1.2

0.89

5.34

 $Q = 587W$ $Q = 482W$ $Q = 303W$

gaz stal - zostaje

2x18
x1.2

C 11-500-1100

2x18
x1.2

C 22-500-800

1.610.67

1.610.67

505-488-505

505
505

505

505

505

505