

ZALECENIE Nr 2022/13

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 01.08.2022r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Słupska 1/45 Kuc w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	ZALECENIA
1.	W łazience zlikwidować obecny automat gazowo-kąpielowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania /jest to 1. przewód kominowy od strony ul. Słupskiej/.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	W łazience kratkę wentylacyjną przełączyć o jeden przewód kominowy w lewo do wolnego przewodu kominowego /tj. do 5. przewodu kominowego od strony ul. Słupskiej/.
4.	U dołu w drzwiach łazienki wykonać prawidłowy otwór nawiewny 220cm2.
5.	Na strychu usunąć pęknięcia na ścianie kominowej /otynkować/.
6.	W oknach zamontować nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
7.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.


KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr ud. 13510
Zbigniew Wątroba

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

Zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32 266 60 84, 32/266 60 85

ul. Słupska



ul. Piotrowicka

wejście do budynku

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 585/001
Zbigniew Piotrowicz

ul. Słupska 1/45

LEGENDA

- przewód spalinowy
- przewód wentylacyjny
- przewód dymowy
- GŁI - rodzaj podłączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu