

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 20.06.2022r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Bromboszcza 10/26 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W mieszk.nr 32 przełączyć automat gazowo-kąpielowy o jeden przewód kominowy w prawo /obecnie podłączony wspólnie z automatem gazowo-kąpielowym z mieszk.nr 26/. W łazience mieszk.nr 32 będzie zainstalowany piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania.
2.	Po wykonaniu ww. zaleceń w mieszk.nr 26 zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania.
3.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania zabudować wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
4.	Przewody kominowe wentylacyjne z kuchni i łazienki pozostają bez zmian.
5.	Drzwi łazienki powinny otwierać się na zewnątrz i u dołu posiada otwór nawiewny 220cm2.
6.	W oknach zamontować nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
7.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia


KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr 1011385/00
Zbigniew Wątróbski

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

LEGENDA

- - przewód spalinowy
- ▤ - przewód wentylacyjny
- - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

wejście do budynku



ul. Bromboszcza

Zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom.603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upraw. 1465/90
Zbigniew Wątróba

ul. Bromboszcza 10/26

Brombonia 10/26

jest c.o. wsglowe - uwzgl. do demontażu
kocioł w piwnicy tel. 505-086-503

