

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 20.06.2022r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Bromboszcza 8/24 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience zlikwidować obecny automat gazowo-kąpielowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania /tj. do 4. przewodu kominowego od strony ul. Bromboszcza – patrz: szkic/.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania zabudować wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	Przewód kominowy wentylacyjny z łazienki jest drożny.
4.	Drzwi łazienki powinny otwierać się na zewnątrz i u dołu posiada otwór nawiewny 220cm <sup>2</sup> .
5.	W oknach zamontować nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
6.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia


KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr 13/2022  
Zbigniew Wątróbski

podpis i pieczęć  
Kierownika RZK

# LEGENDA

- - przewód spalinowy
- ▤ - przewód wentylacyjny
- ▣ - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj podłączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

## wejscie do budynku



ul. Bromboszcza

Zakład Rejonowy Nr 13  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994  
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15  
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
oraz upr. 521/95/96  
Zbigniew...

ul. Bromboszcza 8/24