



Zamawiający:

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Adres: al. Tadeusza Kościuszki 47; 90-514 Łódź

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA O INFORMACJE

dotyczy: postępowania nr DZP.26.1.113.2022 na Wykonanie roboty budowlano – zabezpieczającej teren nieruchomości po rozbiórce przy ul. Wschodniej 50

Zamawiający: Zarząd Lokali udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 20.06.2022 r. w formie elektronicznej.

Pytanie:

Z czego ma być wykonanie ogrodzenie ? Czy to mają być tylko słupki wypełnienia czy też panele etc.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że ogrodzenie powinno zostać wykonane w formie słupków stalowych z rur o średnicy 76 mm o rozstawie 1,5 m do wysokości 1 m nad poziomem gruntu, obsadzonych w gruncie i obetonowanych, bez wypełnienia.

Zamawiający informuje, że treść Zapytania nie ulega zmianie. Powyższe wyjaśnienia nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Zatwierdził
Kierownik Wydziału
Zamówień Publicznych**

Jarosław Gąsiorek