

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**odpowiedź na zapytanie oraz zmiana terminu składania ofert  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr BZPiF.2710.14.2021 pn.:  
„Zaprojektowanie wraz z wykonaniem systemu monitoringu na Rynku w Rawiczu – etap I”  
Nr ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00132585/01 z dnia 2021-07-30**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: **„Zaprojektowanie wraz z wykonaniem systemu monitoringu na Rynku w Rawiczu – etap I”** Zamawiający przedstawia poniżej pytanie oraz udzieloną odpowiedź:

W nawiązaniu do powyższego postępowania przetargowego poproszę o udzielenie wyjaśnień co do przedstawionego w dokumentacji przetargowej przedmiotu zamówienia:

1. PFU w punkcie 1.7.1.3 Odtworzenie terenu oraz 1.7.1.5 Roboty ziemne zakłada wykonanie prac bez naruszania nawierzchni oraz wykonywania prac ziemnych, lecz przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji kablowej jednak na załączniku nr 3 tj. rysunek KameryA są zaznaczone dwa punkty kamerowe z zaznaczonym fioletową linią "Dodatkowym Przyłączem do Lampy z Kamera". Czy zaznaczone przyłącza są już istniejącymi przyłączami czy należy je wykonać w ramach realizacji zadania? 2. Czy do wszystkich punktów kamerowych należy doprowadzić okablowanie teletechniczne i elektryczne czy też są punkty, które posiadają jedno z tych przyłączy możliwych do wykorzystania? Proszę o wskazanie które kamery posiadają możliwość wykorzystania istniejącego okablowania.

***Odp.: Zamawiający uzupełnia dokumenty zamówienia o szkic geodezyjny z wykonanych podejść rur ochronnych pod część słupów oświetleniowych. Do wszystkich kamer należy podciągnąć światłowód od studni teletechnicznych oraz kable elektryczne. Wg wiedzy Zamawiającego istnieje możliwość poprzepinania kabli w słupach i rozdzielni RG Ratusza, by wydzielić osobny obwód do zasilania kamer o stałym napięciu niezależnym od zapalania się oświetlenia na słupach. Wymaga to trochę pracy na przepięcia, przygotowania osobnych przewodów dla kamer i wydzielenie obwodu w rozdzielnicy dla zabezpieczenia tego wydzielonego obwodu.***

***W celu dokładnego zweryfikowania stanu istniejącego i możliwości pociągnięcia okablowania Zamawiający zaleca wizję w terenie zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.***

**Niezależnie od powyższego, Zamawiający uzupełnia dokumenty zamówienia o dokumentacją fotograficzną rynku.**

Uzupełniony szkic geodezyjny oraz dokumentacja fotograficzna stanowią załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert.

**Zamawiający przedłuża termin (datę) składania ofert do dnia 19 SIERPNIĄ 2021 roku.**

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmian w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z poniższym (godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie):

- 1) w rozdziale XVI pkt 1 SWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia **17 września 2021 roku**,
- 2) w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na **19 sierpnia 2021 roku**,
- 3) w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na **19 sierpnia 2021 roku**,
- 4) w sekcji VIII ogłoszenia o zamówieniu:
  - a) pkt 8.1.) tj. zmienia termin składania ofert na: **2021-08-19**
  - b) pkt 8.3.) tj. zmienia termin otwarcia ofert na: **2021-08-19**
  - c) pkt 8.4.) tj. zmienia termin związania ofertą: **do 2021-09-17.**

Nazwa zadania: **Zaprojektowanie wraz z wykonaniem systemu monitoringu na Rynku w Rawiczu – etap I**  
**Specyfikacja Warunków Zamówienia nr BZPiF.2710.14.2021**

Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami, i ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPiF.2710.14.2021 i są dla stron wiążące.

Wyjaśnienie wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/490090>

Sporządziła (w zastępstwie)  
przy udziale komisji przetargowej  
Julia Ryba

