

WIŚR.271.1.5.2024

Bartniczka 23.09.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości St. Świerczyny, Łaszewo, Grażawy, Bartniczka i Radoszki”

Zamawiający, Gmina Bartniczka, informuje, iż do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z t. j.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy słupy oświetleniowe 6m. na wszystkie przejścia dla pieszych mają być aluminiowe czy stalowe. Są rozbieżności w projekcie oraz SWZ.

Odpowiedź 1:

Wymagane są słupy stalowe.

Wójt
Piotr Ruciński