



Bydgoszcz, dnia 28 maja 2018 r.

Dotyczy zapytani ofertowego ZZE-271.26.2018

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez oferentów:

1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie panelu fotowoltaicznego poniżej 100W ?

Tak.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie układów o parametrach jeżeli nie spowodują one skrócenia czasu autonomii pracy poniżej 24 godzin oraz nie ulegnie zmianie funkcjonalność obiektu technicznego.

2. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie akumulatora od minimum 25Ah ?

Tak.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie układów o parametrach jeżeli nie spowodują one skrócenia czasu autonomii pracy poniżej 24 godzin oraz nie ulegnie zmianie funkcjonalność obiektu technicznego.

3. Czy dopuszczają Państwo wykonanie części konstrukcji z elementów aluminiowych ?

Tak.

Dopuszczamy wykonanie części konstrukcji z elementów aluminiowych jeśli zachowana zostanie funkcjonalność obiektu technicznego.

Z poważaniem,


PODINSPEKTOR
Mateusz Buza