

Wrocław, 10.10.2024



Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu nr ZP/40/TP/2024 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04811 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiędzy ul. Kamienną i al. Armii Krajowej we Wrocławiu” w ramach zadania pn. „Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej”

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami;

Pytanie nr 3

W PFU w pkt. 1.2.4. ppkt. e) jest wskazany remont nawierzchni zabudowanego torowiska na wysokości przystanku autobusowo – tramwajowego nr 21014+121014. Należy rozebrać nawierzchnię, uzupełnić podbudowę oraz wykonać nową nawierzchnię z uszczelnieniem szyny. Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie zakresu robót. Czy ten remont ma być na całej długości przystanku czy tylko naprawa części uszkodzonej jak wskazano na zdjęciu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Remont nawierzchni zabudowanego torowiska na wysokości przystanku autobusowo – tramwajowego nr 21014+121014 ma dotyczyć wyłącznie naprawy w zakresie uszkodzonej nawierzchni jak wskazano na zdjęciu a nie na całej długości peronu.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Adam Leńczyk
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji