


PROFIL PODŁUŻNY

przebudowy sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Zamościu.



Uwaga:

- 1/ Wykopy na całej długości zasypać piaskiem zagęszczonym mechanicznie Is>95%
- 2/ Przed rozpoczęciem robót montażowych wykonać odkrywkę kabli energetycznych i kanalizacji sanitarnej
- 3/ Profil podłūżny rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania
- 4/ Węzły połączeniowe wykonać zgodnie z rys. szcz.
- Z- Izolacja termiczna wodociągu z płyty styrodurowej o wym. 1,8 x 0,8 m i gr. 10 cm.

<h1 style="text-align: center;">MaKo consulting</h1> <p style="text-align: center;">21-450 Stoczek Łukowski ul. H. Sienkiewicza 19</p>		
Temat	Przebudowa skrzyżowania ul. Odrodzenia, Orląt Łwowskich, Partyzantów w Zamościu	Faza
		P. B.-W.
Tytuł rys.		Data
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ		XI. 2016 r.
Investor	ZARZĄD DRÓG GRODZKICH	Skala
22-400 Zamość ul: Kilińskiego 86		1/500/100
Autor projektu	inż. Wiesław Ciechomski	Nr rys.
upr. nr: LUB/0163/PPPOS/05		3
mgr inż. Małgorzata Skowrońska upr. nr: UAN-II- 8387/76/87		
Sprawdził:		