


ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH

Uwaga:

W miejscach kolizji wykopy
wykonywać tylko ręcznie.
Pod kolidującym uzbrojeniem
zasypkę należy starannie
zgęszczać.



Uwaga:

- 1- W miejscach kolizji wykopy wykonywać tylko ręcznie.
- 2- Pod kolidującym uzbrojeniem zasypkę należy starannie zgęszczać.
- 3- Rurę ochronną pozostawić na stałe.
- 4- Dla kabli eSN i eWN rura ochronna Fi 160 mm

MaKo consulting		
21-450 Stoczek Łukowski ul. H. Sienkiewicza 19		
Temat:	Przebudowa skrzyżowania ul. Patyżantów Odrodzenia i Orlat Lwowskich w Zamościu.	Faza: P.B-W
Tytuł rysunku:	Schemat zabezpieczenie kabli.	Data: XI. 2016 r.
Inwestor:	Zarząd Dróg Grodzkich 22-400 Zamość ul. Kilińskiego 86	Skala: 1-500
Autor projektu: inż. Wiesław Ciechomski upr. nr: LUB/0163/PPOI/05	Podpis	Nr rys. 9