

Wałcz, 01.12.2022 r.

Sygn. GK.ZP.271.24.2022

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz>

Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści swz

Dotyczy: Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1719), Zamawiający – Gmina Wałcz, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści swz wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

W projekcie budowlanym – projekt techniczny branży konstrukcyjno-budowlanej jako część rysunkową opracowania wskazano rysunki od K1 do K4. W dokumentach przetargowych brakuje w/w rysunków. Prosimy o udostępnienie w/w rysunków.

Odpowiedź:

Rysunki w załączniku do niniejszego pisma.

Pytanie 2:

Rysunek A2 „Przekrój A-A” nie określa układu warstw oznaczonych na rysunku jako P-1 (pas dolny dźwigara drewnianego), zaś w opisie projekt budowlany – projekt architektoniczno-budowlany wskazano, iż należy wykonać sufit z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym w klasie odporności ogniowej EI30. W związku z powyższym prosimy o wskazanie układu warstw oznaczonych symbolem P-1 na rysunku A2 przewidzianego do realizacji.

Odpowiedź:

Układ warstw P-1
wełna mineralna 45cm
ruszt stalowy
wełna mineralna 5cm
2xpłyta g-k (EI 30)

*W imieniu zamawiającego:
Właściwy podpis na oryginale dokumentu*