



Bydgoszcz, dnia 22.02.2023r.

L. dz. ZZP/ 110/JK/2023  
Znak sprawy: ZZP-2400-3/2023

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE**  
**w postępowaniu 3/PM/2023**  
**prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1**

**Wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku  
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pięknej 27 w Bydgoszczy**

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1 na podstawie art. 135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17.02.2023r. (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00095995/01 z dnia 2023-02-15).

**Pytanie:**

Jakie rozwiązanie projektowe przewidział projektant wskazując na powłokę termoizolacyjną gr. 0,5mm  $\lambda=0,000049W/(m\cdot K)$ . Jakiego typ materiału jest dopuszczalny? Jakie rozwiązanie można wskazać?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Projektant zastosował materiał w postaci cienkowarstwowej powłoki termoizolacyjnej o grubości 0,5 mm np. Swiss Thermo i Bauter, zapewniającej osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła, na poziomie 0,000049 W/m<sup>2</sup>·K.

**KIEROWNIK**  
**Działu Zamówień Publicznych**  
**Tomasz Skierecki**