


- fazy rozmieścić równomiernie
- pozostawić 30% wolnego miejsca



TAppoz	
Pi= 6,0	kW
kj= 1	
Po=6,0	kW
Io= 9,3	A
cosφ= 0,93	
L1/L2/L3	

ZASILANIE Z TLppoz	
Centrala oddymiania—istniejąca	0,5kW
SDS klatka schodowa	
Centrala oddymiania—istniejąca	0,5kW
ZSS klatka schodowa	
Centrala SSP—projektowana	0,5kW
SDS	
Centrala SSP—projektowana	0,5kW
ZSS	
Centrala SSP—projektowana	0,5kW
SPZ	
Zasilacz klap ppaz	0,1kW
pom. wezla -1,07	
Zasilacz klap ppaz	0,1kW
komunikacja -1,23	

Układ sieci TN-S 400/230V

- Napięcie znamionowe	- 230/400V
- Napięcie znamionowe izolacji	- 690V
- Znamionowy prąd ciągły	- do 630A
- Znamionowy prąd szczytowy	- 40kA
- Stopień ochrony	- min. IP44
- Stopień ochrony na uderzenia	- min. IK-10
- Klasa izolacji	- II
- Temperatura pracy	- od -30°C do +40°C
- Kolor obudów	- RAL 7035

Skośny daszek w górnej części obudowy
Obudowa lakierowana przez producenta lakierami odpornymi
na UV i zjawisko abrazyji.
Fundamenty kablowe przystosowane do montażu uchwytów kablowych.

1. Drzwi obudów wyposażać w zamki ograniczające dostęp osób niepowołanych.
2. Wnętrza wszystkich obudów wyposażać w zdejmowalne maskownice izolacyjne chroniące części czynne aparatów i potące przed dotykaniem.
3. Na wewnętrznej stronie drzwi zamocować schemat powykonawczy rozdzielnic.
4. Wszystkie aparaty opisać w sposób czytelny, zgodny z dokumentacją powykonawczą rozdzielnic.



JEDEN PROJEKT

PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHYTEKTONICZNO
-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE,
ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY

INWESTOR:	<p>MIASTO ŁOMŻA</p> <p>PLAC STARY RYNEK 14</p> <p>18-400 ŁOMŻA</p>
-----------	--

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PPU JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONC UL.SIENKIEWICZA 10 lok.27 18-400 ŁOMŻA
--------------------------	---

ADRES INWESTYCJI:	18-400 ŁOMŻA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 NR. EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3
	JEDNOSTKA EWID.- ŁOMŻA 208201 1 OBREB - ŁOMŻA 1.0002

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Walenty Wiśniewski		Łom 1/87	
PRZEDMIOT RYSUNKU:			BRANŻA:	
Rozdzielnia administracji ppoż TAp0ż			ELEKTRYCZNA	
SKALA:	DATA:		NR RYS.:	REWIZJA
b/s	19.01.2023		E-2	