



Koszalin, dnia 13.11.2024 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o szacunkowej wartości poniżej 5 538 000 euro na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej Ustawą PZP ,na podstawie wymagań zawartych w art. 275 pkt 1 w/w ustawy pn: [„Wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych placów oraz miejsc postojowych i chodnika na terenie Bazy I w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5 – etap I, etap II”](#).

Nr ogłoszenia : 2024/BZP 00565895/01
Nr referencyjny: 52/AP/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 Ustawy PZP (Dz.U. 2024, poz. 1320) udziela odpowiedzi do zadanych pytań,

1. W związku z odpowiedzią nr 1 z dnia 12.11.2024 r. oraz treścią zapisów punktu 18.8 Instrukcji dla wykonawców proszę ponownie o dostarczenie dokumentacji umożliwiającej ustalenie przez wykonawcę „ilości wyliczonych przez siebie robót” lub o zmianę zapisów Instrukcji dla wykonawców. Obecna sytuacja (brak dokumentacji umożliwiającej ustalenie ilości robót) powoduje, że wykonawca nie będzie w stanie spełnić wymagań wskazanych w SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz załączoną dokumentacją projektową i przedmiarami robót dla etapu I i etapu II.

2. W odpowiedzi nr 1 z dnia 08.11.2024 r. Zamawiający wskazał do zastosowania „Geosiatkę z włókna szklano-węglowego 100 kN/m² przesączoną asfaltem”. Dostępne w handlu siatki posiadają odmienne parametry – włókna szklane osiągają wytrzymałość do 100 kN/m, a włókna węglowe wytrzymałość do 200 kN/m. Proszę o potwierdzenie, że do wykonania wzmocnienia nawierzchni w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wystarczająca będzie siatka z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m wszerek i wzdłuż, wstępnie przesączona asfaltem.

Odpowiedź: Należy zastosować Geosiatkę z włókna szklano-węglowego 100 kN/m przesączoną asfaltem.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je podczas sporządzania ofert,
w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Zamawiający