

Olkusz, dnia 27.07.2021r.

KBZ.271.2.10.2021

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami*

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, iż oferta powinna uwzględniać wycenę rolet zewnętrznych zgodnie z opisem „Opis-Nowy-PB”. Zwracamy uwagę na brak pozycji kosztorysowej.

Okna: są wykonane z plastiku w wersji pięciokomorowej z profili ze wzmocnieniem stalowym. Całkowite parametry izolacyjne gwarantowane przez producenta okien to: $U=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okna wyposażać w zewnętrzne rolety plastikowe. Roleta ze strony zewnętrznej jest zamykana blaszaną osłoną. Okna i rolety białe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oferta powinna obejmować wycenę rolet zewnętrznych zgodnie z „Opis-Nowy-PB” i należy ująć ją w wycenie.

Pytanie 2.

W nawiązaniu do udostępnionej w dokumentacji karty produktowej altany śmietnikowej, prosimy o informację czy ww. altana również wchodzi w zakres wyceny. Jeśli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji oraz doprecyzowanie jakiej wersji ma być to wiata śmietnikowa (wymiary, typ zabudowy ścian).

Odpowiedź:

Altana śmietnikowa jest objęta przedmiotem zamówienia i należy ująć w wycenie zakup dostawę i montaż altany. Miejsce lokalizacji zgodnie oznaczeniem (ŚM) w PZT :

ŚM  - projektowane miejsce na szczelne kontenery / pojemniki na odpady stałe

Zamawiający wyjaśnia:

Wiata zadaszona (z odprowadzeniem z połaci dachu wód opadowych) o gabarytach dostosowanych do umieszczenia 2 pojemników 1.000,0l (np. SK 1110). Drzwi-wejście pod wiatę z uchwytem (klamką) wyposażone w zamknięcie na klucz lub wkładkę , wymiary wewnętrzne muszą stwarzać możliwość swobodnego manewru (wyjazdu) każdego pojemnika bez konieczności wyjazdu jednocześnie całego zestawu pojemników. Wypełnienie ścian z blachy ocynkowanej z minimalnym prześwitem

Gmina Olkusz

Rynek 1, 32-300 Olkusz

tel. +48 32 626 01 63, e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl

www.olkusz.eu



OLKUSZ

SREBRNE MIASTO

wentylacyjnym pomiędzy panelami wypełniającymi. Panele-wypełnienie ścian oraz konstrukcja nośna wiaty malowane proszkowo w kolorystyce RAL (odcienie szarości) do uzgodnienia na etapie realizacji.

Pytanie 3.

Prosimy o informację, czy zgodnie z opisem „Opis-Nowy-PB”, oferta powinna uwzględniać wycenę mobilnych tablic do prezentacji taktyki.

Odpowiedź:

Tak. Wycena ma obejmować zakup i dostawę tablic do prezentacji taktyki zgodnie z opisem „Opis-Nowy-PB”.

Jolanta Motyczyńska
Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska
Z-ca Burmistrza