

Słupca, dnia 19 lutego 2024 r.

Gmina Miejska Słupca
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca
RIM.271.4.2024

Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:
„Przebudowa ul. 3 Maja w Słupcy”

Gmina Miejska Słupca, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania do treści SWZ. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zw. dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. „Prosimy o podanie gatunku drzew do nasadzenie i parametrów sadzonek.”
Do nasadzeń należy użyć 20 sadzone lipy drobnolistnej oraz 17 sadzonek klonu zwyczajnego o wysokości min. 100cm i obwodzie min 10cm.
2. „Prosimy o potwierdzenie, iż okres pielęgnacji dla nasadzeń wynosi zgodnie z pkt. 5.2.2 SST 09.01.01 jeden rok po posadzeniu.”
Okres pielęgnacji należy przyjąć zgodnie z SST.
3. „Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółów konstrukcyjnych elementów ulic – krawężników, obrzeży, zjazdów.”
Zamawiający nie posiada rysunków szczegółów elementów ulic.
4. „Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z SST należy uwzględnić roczną gwarancję na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.”
Okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego wynosi 12 miesięcy.
5. „Zgodnie z planem sytuacyjnym do wykonania jest ułożenie płytek z wypustkami dla niewidzących przed przejściami dla pieszych. Takiej pozycji nie ujęto w załączonym kosztorysie ofertowym „ślepy”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”
Pozycję z płytkami z wypustkami dla niewidomych przed przejściami dla pieszych ujęto w pozycji nawierzchni chodnika.

6. „Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów bariery stalowej zgodnie z normą PN-EN 1317, tj. poziom powstrzymywania, szerokość pracująca oraz poziom intensywności zderzenia.”

Należy wykonać bariery N2W2a.

7. „Zwracamy się z prośbą o informację odnośnie mocowania bariery stalowej, gdyż na Planie Organizacji Ruchu widnieje rysunek bariery kotwionej do gruntu.”

Bariery posadowione w gruncie należy zakotwić w gruncie, na ściankach czołowych przymocować poprzez przykręcenie.

8. „Dotyczy § 5 pkt 1 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego zgodnie z § 9 pkt 4 projektu umowy).”

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi.

9. „Dotyczy § 11 pkt 1 ppkt 2) projektu umowy. Prosimy o zmianę w § 11 pkt 1 ppkt 2) słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka". Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

10. Dotyczy § 11 pkt 1 ppkt 4) projektu umowy. Mając na uwadze kary określone w § 11 pkt 1 ppkt 1) Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów § 11 pkt 1 ppkt 4) projektu umowy.

W przypadku braku zgody prosimy o wydłużenie terminu, po którym Zamawiającemu będzie przysługiwała możliwość naliczenia kary umownej z 2 do 10 dni.

11. Dotyczy § 11 pkt 2 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

12. Dotyczy § 11 pkt 6 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów § 11 pkt 6 projektu umowy i zastąpienie go następującym:

6. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje szkody Strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Kary umowne nie mogą zostać naliczone jeżeli zwłoka lub niewykonanie innych zobowiązań jest skutkiem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności działań i zaniechań Zamawiającego.

13. Dotyczy projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?”

Odpowiedzi na pytania od 9 do 13 znajdują się w ramach zmiany treści SWZ jakie Zamawiający wprowadził w dniu 08 lutego 2024 r.