



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**WO.271.11.2024**

**MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W  
ZGORZELCU I URZĘDU GMINY ZGORZELEC**

w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku”  
Działania nr 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Programu Fundusze  
Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027.

Zgorzelec, 09.08.2024r.

**Zamawiający:**

Gmina Zgorzelec  
ul. Kościuszki 70  
59-900 Zgorzelec

### **WYJAŚNIENIA Nr 3 NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

W związku ze złożonymi, w dniu 07, 09 sierpnia br. pytaniami Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, pod nazwą: *MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W ZGORZELCU I URZĘDU GMINY ZGORZELEC, w ramach Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” Działania nr 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Zamawiający – Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust. 6, z zw. z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, przekazuje treść przedmiotowych pytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:*

#### **PYTANIA WYKONAWCY z dn. 07, 09.08.2024r./ ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Z uwagi na brak możliwości wizji lokalnej na dachu proszę o podanie ilości mb obróbek blacharskich kominów, naświetla i ścian kolankowych lub załączenie projektów dachu z wymiarami (rzuty/przekroje).

**Odp.1 Ilość obróbek blacharskich kominów, naświetla i ścian kolankowych wynosi 80,0 m<sup>2</sup>**

2. Z uwagi na brak możliwości wizji lokalnej na dachu proszę o podanie ilości kominów do przemurowania (m<sup>3</sup>) oraz ilości czap kominowych do wymiany (szt).

**Odp.2 Ilość kominów do przemurowani wynosi 6,0 m<sup>3</sup> oraz 12 szt. czap kominowych.**



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

3. Zdemontowana instalacja fotowoltaiczna oraz klimatyzatory zostaną zdeponowane w pomieszczeniach wskazanych przez gminę ( jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji ) czy Oferent na swój koszt ma wynająć magazyn do przechowywania w/w elementów na cały czas trwania zadania?

**Odp. 3** Na zdemontowaną instalację fotowoltaiczną oraz klimatyzatory Oferent na swój koszt ma wynająć magazyn do przechowywania w/w elementów na cały czas trwania zadania.

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

**Z poważaniem**  
**Kierownik Zamawiającego**  
*Wójt Gminy Zgorzelec*  
*Piotr Machaj*

Opracowanie: Komisja przetargowa

Otrzymują:

1. Strona postępowania, pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/957095>

2. a/a