



Warszawa, 19. sierpnia 2019 r.

Wydział Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji

Nr sprawy: 70/2019/WTI (ID 248430)

Odpowiedzi na pytania do postępowania: **Przegląd techniczny zespołu urządzeń zasilania awaryjnego UPS Cale ST120, agregatu Wilson P200 i układu Samoczynnego Załączania Rezerwy zasilania (SZR) z dnia 19.08.2019r.**

Pytania do treści:

1. Dotyczy: Aktualna autoryzacja Newave S.A.

W związku z tym, że firma Newave S.A. już nie istnieje (została kupiona przez koncern ABB) a jej zobowiązania realizuje obecnie ABB, chcielibyśmy potwierdzić czy Zamawiający zaakceptuje aktualną autoryzację serwisową wydaną przez ABB.

Odp: TAK. Zamawiający akceptuje autoryzację serwisową wydaną przez firmę ABB.

2. Regeneracja wkładek mocy wymaga m.in. wymiany kondensatorów , których czas dostawy wynosi ok. 8 tygodni. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji zadania z 30 do 60 dni roboczych?

Odp: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy z 30 dni roboczych do 60 dni roboczych.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji
[Signature]
podinsp. Dariusz KOSNO

[Signature]

SPECJALISTA
Zespołu I Sekcji VII Wydziału Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji
[Signature]
Anna GORECKA