

LEGENDA


--- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm² sieci oświetlenia ulicy + kabel YAKY 4x35mm² zasilania monitoringu wizyjnego prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m


--- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe


--- proj. rury osłonowe przeciskowe


--- proj. rury osłonowe karbowane giętke dwuwarstwowe


--- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń


 - istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN


 - istniej. słupy sieci oświetleniowej kablowej nN


 - nr projektowanych słupów


 - oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych

 - odległości w przesłach

 - odstęp od skrajni jezdni

 - odstęp od istniej. sieci

 - DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE

 - DZIAŁKI SKARBU PAŃSTWA / WU: GMINA

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem

2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i poradzie koordynacyjnej ZUD oraz uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.


4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75

5. W przypadku kolizji/zbliżenia z siecią teletechniczną 3S S.A. należy wystąpić do 3s S.A. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy/zabezpieczenia sieci.

Pieczętka z narady koordynacyjnej

Znak sprawy: G.6642.657.2022

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zakończonej w dniu 19.08.2022 r.

 Podinspektor

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6642.657.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wykonawca prac geodezyjnych	Krzysztof Sz. z o.o.
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr G.6642.657.2022_1 z dnia 19.08.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
INSTAL PROJEKT		1:500	10.2022	E-02
www.instal-projekt.net.pl				
OBIEKT	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLENIA ULICY	OPRACOWAŁ	inż. D. Bialecki	
WALIDATOR PROJEKTU	Projekt zagospodarowania terenu oświetlenia ulicy Ruptawskiej w Jastrzębiu-Zdroju	PROJEKTOWAŁ	inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05	
RYSYSTYK	Projekt Zagospodarowania terenu			
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	FORMAT PAPIERU		
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruptawska	(800*297)		