



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 08 sierpnia 2022 roku

Warunki techniczne	
Data pisma:	06 sierpnia 2022 roku
Data wpływu:	08 sierpnia 2022 roku
Sprawa:	Oświetlenie ulicy Ruptawskiej
Znak sprawy:	IKI.7021.16.48.2022.FB

Instal - Projekt
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice

Wydaje się warunki techniczne przyłączenia do projektowania oświetlenia zewnętrznego przy ul. Ruptawskiej w Jastrzębiu -Zdroju.

Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach:


799/128, 795/138, 1364/140, 1362/140, 1360/140, 789/140, 784/141, 864/142, 866/158, 865/158, 868/158

1. Wyznacza się punkt przyłączenia z obwodu linii kablowej ziemnej ze słupa SO A15, 1/9;
2. Linię oświetlenia wykonać jako napowietrzną ziemną (do wys. działki 1360/140) i NLK przy zjeździe do ścieżki rowerowej (dz. 784/141);
3. Wzdłuż zaprojektowanego oświetlenia przewidzieć odrębne zasilanie do ścieżki rowerowej (dz.784/141) z szafy oświetleniowej SO A15;
4. Zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm², na całej długości ułożony w rurze DVR Ø 75 mm;
5. Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń;
6. W projekcie i kosztorysach nie podawać nazw firm własnych);
7. Projekty wykonać na podkładach map do celów projektowych w skali 1:500;
8. Opracować projekt i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
9. Opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI.

Kopia

1 x Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Damian Kolanowski
Zastępca Naczelnika Wydziału