



ZAŁĄCZNIK NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU:  
TU.4.315/200/ART/P.3076/2022  
Z DNIA 22.08.2022

LEGENDA

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm<sup>2</sup> sieci oświetlenia ulicy + kabel YAKY 4x35mm<sup>2</sup> zasilania monitoringu wizyjnego prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uzłomową FeZn M18 L=6m
- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm<sup>2</sup> doświetlenia ścieżek rowerowych i zasilania monitoringu wizyjnego
- proj. linia napowietrzna AsXSn 4x25mm<sup>2</sup> doświetlenia ścieżek rowerowych i zasilania monitoringu wizyjnego
- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe
- proj. rury osłonowe przeciskowe
- proj. rury osłonowe karbowane giętke dwuwarstwowe

- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń
- proj. oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED doświetlenia ścieżki rowerowej "Żelazny Szlak" zabudowane na wysięgniku dwuramiennym na słupie wirobetonowym
- proj. słup wirobetonowy
- proj. kamera IP monitoringu wizyjnego CCTV
- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN
- istniej. słupy sieci oświetleniowej kablowej nN
- nr projektowanych słupów

- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
- odległości w przesłach
- odstępy od skrajni jezdni
- odstępy od istniej. sieci
- DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE
- DZIAŁKI SKARBU PAŃSTWA / WU: GMINA
- punkt załamania trasy
- przekop kontrolny
- punkt komory nadawczej / odbiorczej przewrotu sterowanego

UWAGA!  
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzeczki przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem  
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja  
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.  
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75

MAPA ZASADNICZA  
SKALA 1:500

Arkusz 1 z 1

inż. Dariusz Bialecki  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr ewid. SLK/0940/PV/OE/05  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
<b>INSTAL PROJEKT</b> 44-341 Boikowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl www.instal-projekt.net.pl		1:500	08.2022	UB
OBIEKT	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLENIA ULICY			
NALAZNA PROJEKTU	Projekt budowlany oświetlenia ulicy Ruptawskiej w Jastrzębiu-Zdroju			
WYKONANIE	Mapa zasadnicza do uzgodnień branżowych			
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60			
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruptawska			
		FORMAT PAPIERU (800*297)		