



LEGENDA	
	- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm <sup>2</sup> sieci oświetlenia ulicy + kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> zasilania monitoringu wizyjnego prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m
	- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe
	- proj. rury osłonowe przeciskowe
	- proj. rury osłonowe giętkie dwuwarstwowe

	- proj. oprawa oświetleniowa ze źródła światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń
	- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN
	- istniej. słupy sieci oświetleniowej kablowej nN
	- nr projektowanych słupów
	- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
	- odległości w przesłach
	- odstępny od skrajni jezdni
	- odstępny od istniej. sieci

	- DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE
	- DZIAŁKI SKARBU PAŃSTWA / WU: GMINA
	- punkt załamania trasy
	- przekop kontrolny
	- punkt komory nadawczej / odbiorczej przewiertu sterowanego
UWAGA! 1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem 2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja 3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi. 4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75	

Znak sprawy: G.6642.657.2022  
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zakończonej w dniu: 21.10.2022  
Z upr. PREZYDENTA MIASTA  
Radosław Szymoszek  
Podinspektor

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6642.657.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wykonawca prac geodezyjnych	Krzysztof Sp. z o.o.
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr G.6642.657.2022_1 z dnia 19.08.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
<b>INSTAL PROJEKT</b> www instal-projekt.net.pl		1:500	09.2022	E-02
OBIĘT SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLANIA ULICY		OPRACOWAŁ inż. D. Bialecki		
ANALIZA PROJEKTU Projekt budowlany oświetlenia ulicy Ruptawskiej w Jastrzębiu-Zdroju		PROJEKTOWAŁ inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05		
RYSLINIA Projekt Zagospodarowania terenu				
INWESTOR Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		FORMAT PAPIERU (800x297)		
LOKALIZACJA Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruptawska				